Checklisten BATISEC
zur Gefahrenermittlung

Für die Gefahrenermittlung werden diese Checklisten verwendet. Die daraus resultierenden Massnahmen sind gemäss Massnahmenliste des Handbuches (Kapitel 6) abzuhandeln.

Die Gefahrenermittlung hat erstmals innerhalb eines halben Jahres nach Anschluss an die Branchenlösung zu erfolgen und ist drei mal jährlich zu wiederholen. Bei Restrukturierungen und beim Einsatz von neuen Verfahren oder Anlagen ist die Gefahrenermittlung zusätzlich für die betroffenen Bereiche durchzuführen.

© BATISEC 2010

Inhaltsverzeichnis

Betriebsgebäude, Arbeitsplätze - Umgebung, PSA, Büro, Notfall 4
Verkehrswege für Personen und Fahrzeuge (Innen und Aussen) 4
Priorität 4
Zutreffendes ankreuzen 4
Umgebung Betrieb 4
Türen, Tore, Lifte 5
Rampen 6
Elektrische Anlagen und Installationen 6
Gebäudereinigung 6
Arbeitsplatz allgemein 7
PSA, Berufsbekleidung, Schutzartikel, Sicherheitskennzeichnungen 7
Fluchtwege 8
Brandschutz 9
Notfall ortsfest 9
Umgebung Büro 10
Bildschirmarbeit 10
Logistik, Lager, Lasten, Entsorgung, Reinigung (Betrieb, Bau, Kunde) 11
Lastentransport (von Hand) 11
Regale 11
Stangenlager und Rohrlager (horizontal und vertikal), Restenlager 12
Gefahrstoff-, Gas- und Lager von leicht brennbaren Flüssigkeiten 12
Entsorgung, Reinigungsmaschinen 13
Transport (zu und auf Bau, Kunde) 14
Transport (Lasten, Chauffeur, Aussendienst) 14
Allgemein Bau, Kunde 15
Verkehrswege auf Baustellen 15
Allgemeine De- und Montage-, Fugen- Spitz und Bohrarbeiten inkl. Materiallager, Werkstatt auf Baustelle 15
Arbeiten mit Asbest 16
Einlegearbeiten 16
Arbeiten im Freien 16
Notfall nicht ortsfest 16
Arbeiten in der Höhe (Betrieb, Bau, Kunde) 17
Arbeiten auf Dächern und Terrassen 17
Arbeiten auf Gerüstböcken, Arbeitsböcken, Rollgerüste, Podeste 18
Arbeiten auf Leitern 18
Oblichter- Wand-Bodenöffnung 19
Arbeiten mit Hebebühnen, Skyworker 20
Arbeitshaltungen (Betrieb, Bau, Kunde) 20
Arbeiten in Zwangshaltungen (auf Knien, über Kopf, an schwer zugänglichen Orten) 20
Nebenarbeiten (Betrieb, Bau, Kunde) 20
Reinigung, Bauprovisorien 20
Umgebungsbedingungen 21
Beleuchtung, Lärm, Staub, Luftqualität, Heizung, Feuchte 21
Witterung 21
Führung, Schulung, Arbeitsorganisation, Gesundheit 21
Führung 21
Kommunikation und Fortbildung 22
Arbeitsorganisation, Arbeitszeiten, Pausen, Lehrlingssport 22
Neue Mitarbeitende, Temporärmitarbeitende, Fremdfirmen 23
Alleinarbeit 24
Gesundheitsvorsorge, Stress, Alkohol, Drogen, Medikamente, Mobbing, Sexuelle Belästigung, Sozialräume, Toiletten, Hygiene 24
Maschinen, Anlagen, Druckluft 25
Allgemeines zu allen Maschinen, Anlagen, Geräte 25
Stapler, Ameise, Handhubwagen 26
Krananlagen 28
Regalbediengeräte 28
Anpassrampen, Hebebühnen 29

© BATISEC 2010

Bohren, Drehen, Fräsen 30
Tisch- und Formatkreissäge, Zuschnitt vertikal 30
Bandsäge 31
Schleifmaschine 31
Scheren und Abkanten 32
Pressen 32
Rund- und Sickenmaschine 33
Drucklufterzeugung 33
Nagelpistole 33
Schweissen, Schneiden Gas 34
Schweissen, Schneiden Elektro 35
Löten 36
Arbeiten mit Elektro- und Handwerkzeugen 36
Elektro- und Handwerkzeuge 36
Arbeiten mit Laser (Baulaser) 37
Arbeiten mit Laser in der Telematik (single- und multi mode) 38
Allgemeiner Umgang mit Gefahrstoffen 38
Gefahrgut Umgang 39
Mörtel, Zement, Gips, Steinwolle, Glasfasergewebe, Keramikfasern, Bitumen, Kleber, ... 39
Dichtmassen 39
Heizöl, Diesel, Benzin 39
Umgang mit Gasen 40
Epoxide, Polyurethane 40
Lösungsmittel 41
Kältemittel (Grundsätzliches, brennbare, toxische) 41
Umgang Säuren und Laugen, Entkalker, Urinsteinlöser 41
Elektroinstallateure Schaltanlagebau / Telematik 42
Arbeiten an Schaltanlagen 42
Arbeiten unter Spannung 42
Diverse Montagearbeiten und Arbeiten am Tableau 42
Servicearbeiten, Schweissspiegel, spezifische Sanitärarbeiten 43
Spengler 43
Umgang mit Blechen und Abdichtungsarbeiten 43
Isoleure 43
Umgang mit Blechen und Folien 43
Heizungsmonteure & Solartechnik 43
De- und Montagearbeiten / Servicearbeiten (Heizkessel, Wärmepumpe, Boiler) 43
De- und Montagearbeiten (Solardach) 44
Kältemonteure 44
Montage von Kälteanlagen / Servicearbeiten an Kälteanlagen 44

	Betriebsgebäude, Arbeitsplätze - Umgebung, PSA, Büro, Notfall				
	Verkehrswege für Personen und Fahrzeuge (Innen und Aussen)				
		Priorität	**Zutreffendes ankreuzen**		
1	Sind die Beläge der Wege und Treppen rutschhemmend und in Ordnung? (keine Stolperstellen, Unebenheiten, Löcher, lose Platten, Schmier-, Gleitmittel, Öle etc.)	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist die Oberfläche der Wege frei von Wasser, Schnee und Eis?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Verkehrswege unverstellt (Lagergut, Möbel, Büromaterial etc.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ragen keine Gegenstände in die Verkehrswege, dass sich jemand Glieder anstossen oder einklemmen kann?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Wege genügend breit und wo möglich von Verkehrswegen für Fahrzeuge getrennt (Hauptverkehrswege für Fussgänger mind. 1.2 m, Nebenverkehrswege mind. 0.8 m)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind Treppen ab 4 Stufen und einer Breite von weniger als 1.5 m mit mindestens einem Handlauf versehen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind Treppen ab 4 Stufen und einer Breite von mehr als 1.5 m mit zwei Handläufen versehen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind Wege und Treppen bei Stromausfall sicher begeh- und befahrbar (Notbeleuchtung oder nachleuchtende Markierung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Wird auf Treppen unmittelbar hinter Türen hingewiesen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind Türen, die auf eine Fahrbahn öffnen, mit einer Barriere gegen die Fahrbahn abgesichert und mit einen Warnschild gekennzeichnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Sind Wege für Personen, die Fahrwege kreuzen, mit Warnschildern gekennzeichnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Ist die Übersicht bei Ecken, Ausgängen und Einmündungen gewährleistet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Sind bei fehlender Übersicht Spiegel oder Sichtöffnungen angebracht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind Gefahrenstellen und -bereiche gekennzeichnet, dass sie für Betriebsangehörige und Besucher erkennbar sind (Gebots- und Verbotstafeln, gelb-schwarze Markierung etc.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Umgebung Betrieb				
1	Wird in den Arbeitsräumen im Winter eine Raumtemperatur von mindestens 18 Grad C eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird in den Arbeitsräumen im Sommer eine Raumtemperatur unter 27 Grad C eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird die Mindestraumtemperatur schon vor Arbeitsbeginn erreicht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Steht den Mitarbeitenden in unbeheizten Lagerhallen in der kalten Jahreszeit Örtlichkeiten zur Verfügung, wo sie sich aufwärmen können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Tragen die Mitarbeitenden in kalten, ungeheizten Räumen eine entsprechend warme Kleidung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist die Luftfeuchtigkeit in einem normalen Rahmen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden die Arbeitsräume ausreichend belüftet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird Durchzug in den Arbeitsräumen vermieden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden gesundheitsschädliche und feuergefährliche Stoffe grundsätzlich an der Entstehungsstelle abgesaugt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind die Schadstoffe nicht an der Quelle zu erfassen, werden die Schadstoffe durch ein Raumlüftungssystem beseitigt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Befinden sich die Schalter für Raumbeleuchtung an den Eingängen und sind sie gefahrlos und leicht erreichbar?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

© BATISEC 2010

12	Sind die Leuchten in einwandfreiem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Ist wo möglich Tageslicht vorhanden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Ist bei ständigen Arbeitsplätzen die Sicht ins Freie gewährleistet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Ist der Beleuchtungsverlauf (hell - dunkel) möglichst gleichmässig?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Sind Arbeitsplätze und Verkehrswege ausreichend beleuchtet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind die Arbeitsplätze blendfrei oder ist ein ausreichender Blendschutz vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Weisen die Leuchten pro Arbeitsbereich die gleiche Lichtfarbe auf ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Werden Lärmemissionen so gut als möglich verhindert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Sind die Massnahmen getroffen, um den Lärm bereits an der Quelle zu mindern resp. zu vermeiden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Sind die betroffenen Mitarbeitenden informiert, dass sie an einem gehörschädigenden Arbeitsplatz (Lärmarbeitsplatz) tätig sind?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind die Schutzmassnahmen für Lärm (Schallabsorbierende Wände usw.) richtig gewählt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Werden die Lärmbelastungen periodisch überprüft und bei Bedarf gemessen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Sind die Lärmarbeitsplätze mit dem blauen Gebotszeichen „GEHÖRSCHUTZ TRAGEN“ bezeichnet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Türen, Tore, Lifte				
1	Entsprechen Türen, die Brandabschnitte unterteilen, feuerpolizeilichen Vorschriften?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden die automatischen Türen regelmässig nachweislich (dokumentiert) durch Sachkundige geprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind alle Glastüren ausreichend markiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wurden für Tore die Betriebsanleitungen betriebsbezogen umgesetzt und werden sie eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Tore in allen Lagen leicht bedienbar?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Schliesskanten bei automatischen Toren gesichert (Einklemmsicherung)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Verfügen elektrische Tore über einen Endlagenschalter?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Bleiben elektrische Tore bei Stromausfall in ihrer Lage stehen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die elektrischen Tore regelmässig durch Sachkundige geprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind die Tore gegen Ausheben und Herausfallen gesichert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden Personenlifte regelmässig gewartet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Wird die Brandfallsteuerung in Liften jährlich überprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Wird die Betriebsanleitung umgesetzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind Notfalltelefone in Personenliften installiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Werden Lifte oder Rolltreppen regelmässig gem. der Betriebsbewilligung gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

	Rampen				
1	Ist die maximale Belastung gut angeschrieben und den Mitarbeitenden bekannt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Haben die Laderampen mindestens einen Abgang (Treppe oder Zugangsrampe)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind Abgänge als Treppen, fest montierte Leitern oder geneigte, sicher begeh- oder befahrbare Flächen ausgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Laderampen mindestens 0.8 m breit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Haben die Laderampen mit mehr als 20 m Länge, soweit es betrieblich möglich ist, in jedem Endbereich einen Abgang?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind entstehende Sturzstellen entsprechend gesichert? (Wo ein Geländer nicht sinnvoll ist, kann die Kante mit einer gelben oder gelb-schwarzen Markierung deutlich gekennzeichnet werden)	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist der Bodenbelag rutschhemmend?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind die für den Warenumschlag nicht genutzten Seiten der Laderampe mit Geländern ausgestattet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind geneigte Rampen mit den nötigen Schutzvorkehrungen (Handlauf, Leitplanke) ausgerüstet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden Transportmittel verwendet, die für die Neigung der Rampe geeignet sind (manuell max. 5 %, Motor max. 10 %)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Stehen ausschliesslich Ladebleche im Einsatz, die gegen Wegrutschen gesichert sind?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Wird die Lagerung von Material in den Verkehrswegen, Zugängen, und Freihaltezonen am Rampenrand vermieden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Elektrische Anlagen und Installationen				
1	Werden die elektrischen Installationen regelmässig durch eine Fachperson überprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird bei Reparaturen und Servicearbeiten an Maschinen und Geräten die Stromzufuhr an diesen Anlagen und Geräten unterbrochen, und wird jeweils sichergestellt, dass Dritte diese nicht einschalten können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Standort der Tableaus, Hauptschalter und Hauptsicherungen bekannt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Personen, welche die elektrischen Anlagen und Installationen warten genügen ausgebildet?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Mitarbeitenden für die entsprechenden Geräte ausgebildet und sind die Gerätehandbücher vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden alle einschlägigen nationalen und internationalen Bestimmungen eingehalten und Geräte entsprechend gut lesbar gekennzeichnet (CE, SEV, TÜV)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden alle festgestellten, sicherheitstechnischen Mängel der entsprechenden Fachstelle, oder der Vorgesetztenstelle gemeldet und umgehend behoben und Massnahmen getroffen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind alle Verteiler, Leitungen, Kabel, Stecker, Steckdosen und die elektrischen Betriebsmittel in einwandfreiem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist sichergestellt, dass elektrotechnische Betriebsstätten nur von dazu befugten Personen betreten werden können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden defekte Lampen, Kabel, Steckdosen und defekte Geräte sofort dem Vorgesetzten gemeldet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Gebäudereinigung				
1	Werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der sicheren Handhabung der Arbeitsmittel, die sie verwenden müssen, instruiert (z.B. Handhabung der Reinigungsmittel, Reinigungsmaschinen, Leitern, Rollgerüste, Schutzkörbe usw.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist eine entsprechende PSA vorhanden und wird diese konsequent getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

3	Werden, wo möglich, Reinigungsmittel benutzt, die nicht giftig, ätzend oder umweltgefährlich sind?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Benützen Sie Reinigungs- und Pflegemittel, welche die rutschhemmenden Eigenschaften der Böden nicht beeinträchtigen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Achten Sie und Ihr Personal darauf, dass beim Mischen immer zuerst das Wasser und dann das Reinigungsmittel in den Behälter gegossen werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Führen Sie Nassreinigungen wenn möglich ausserhalb der betrieblichen Arbeitsstunden durch?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden nasse Böden signalisiert (Warnständer) und sofort wieder getrocknet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird darauf geachtet, dass auf nassen und feuchten Böden keine unter elektrischer Spannung stehenden Kabel herumliegen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind für die Fassaden- und Fensterreinigung die nötigen Absturzsicherungen wie Schutzkörbe, Anseilschutz, mobile Schutzgeländer immer in der erforderlichen Anzahl vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden die Arbeiten zur Fassaden- und Fensterreinigung von gesicherten Standorten aus ausgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeitsplatz allgemein				
1	Wird bei Arbeiten auf einen sauberen ordentlichen Arbeitsplatz geachtet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die benötigten Hilfsmittel, Werkzeuge und Vorrichtungen vorhanden und in einwandfreiem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Arbeitsraum genügend gross, so dass an den einzelnen Arbeitsstationen ohne Gefährdung durch Anstossen gearbeitet werden kann(ca. 1m Tiefe)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist eine ausreichend grosse Arbeitsfläche vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Abstände zwischen den einzelnen Geräten ausreichend?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Arbeitsflächen in einer angemessenen Höhe, so dass in aufrechter Haltung gearbeitet werden kann?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind ausreichende Abstell- und Lagerflächen vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist der Bodenbelag rutschhemmend und wird er sauber gehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	PSA, Berufsbekleidung, Schutzartikel, Sicherheitskennzeichnungen				
1	Gibt es bezüglich PSA unmissverständliche betriebsinterne Weisungen (z. B. Sicherheitsregeln, Hinweis auf Tragobligatorium in den Arbeitsverträgen, in der Betriebsordnung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Mitarbeitenden über die vorherrschenden Gefahren informiert und können daher die Notwendigkeit der PSA nachvollziehen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden den Besuchern PSA zur Verfügung gestellt (z. B. Schutzhelme, Schutzbrillen, Gehörschutzmittel)?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind Arbeitsplätze, an denen bestimmte PSA zu verwenden sind, mit den entsprechenden Sicherheitszeichen (z.B. Gebotszeichen) gekennzeichnet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden den Mitarbeitenden die geforderten persönlichen Schutzausrüstungen (PSA) zur Verfügung gestellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden die Mitarbeitenden über die zweckentsprechende Benutzung der PSA instruiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Nehmen die Mitarbeitenden die Selbstverantwortung betreffend Tragen der PSA wahr?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird das Tragen der angeordneten PSA regelmässig überwacht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden Mitarbeitende über den Unterhalt und auf das Auswechseln defekter PSA aufmerksam gemacht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Tragen die Mitarbeitende geeignete Arbeitskleidung (abhängig von Schmutz, Kälte/Wärme, Brandrisiko, Sichtbarkeit, etc.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Tragen die Mitarbeitenden geeignete Arbeitsschuhe?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

© BATISEC 2010

12	Verfügen die Mitarbeitenden über geeignete Handschuhe?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Verfügen die Mitarbeitenden über einen geeigneten Witterungsschutz?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden Haarschutznetze, Haarschutzhauben o.ä. getragen, wenn die Gefahr besteht, dass lose, hängende Haare von bewegten Maschinenteilen erfasst werden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wissen die Mitarbeitenden bei welchen Arbeiten eine spezielle Arbeitsschutzkleidung getragen werden muss?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Ist gewährleistet, dass im Betrieb keine Helme aus Polyethylen, welche älter als 5-jährig sind, verwendet werden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind die notwendigen Atemschutzgeräte vorhanden bzw. werden sie benutzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Sind die Mitarbeitenden instruiert, dass sie sich zur Verhütung von Hauterkrankungen / Ekzemen entsprechend schützen müssen (primär durch Schutzkleidung, Schutzhandschuhe / sekundär durch Hautschutz- und Reinigungspräparate)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Stehen den Mitarbeitenden Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel für einen lückenlosen Hautschutz zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Schicken Sie Mitarbeitenden, welche über Hautprobleme klagen, zur Abklärung und Behandlung zum Arbeitsarzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Sind an allen erforderlichen Stellen am Arbeitsplatz entsprechende Sicherheitskennzeichen angebracht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind die Kennzeichen so platziert, dass man sie nicht übersehen kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Sind alle Kennzeichen in gut lesbaren Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Kennen die Mitarbeitenden die Aussagen der verwendeten Sicherheitszeichen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Sind unnötige Markierungen und Sicherheitskennzeichen entfernt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
26	Wird die Sicherheitskennzeichnung in regelmässigen Intervallen geprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Fluchtwege				
1	Sind die nötigen Fluchtwege und Notausgänge vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Fluchtwege und Notausgänge vorschriftgemäss gekennzeichnet (wo nötig beidseitig)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Kennzeichnung gut sichtbar und leserlich?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Kennen die Mitarbeitenden die Aussagen der verwendeten Kennzeichnungen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Fluchtwege frei und nicht durch Gegenstände oder Material irgendwelcher Art verstellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind Fluchtwege mindestens 1.2 m breit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Können die Fluchtwege ohne Gefahr benutzt werden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind die Türen in Richtung des Fluchtwegs unverschlossen oder mit einer Notöffnungsvorrichtung ("Panikschloss", im Minimum ein Drehknopf etc.) ausgerüstet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Schlagen Schlupftüren (Türen in Toren) nach Aussen auf ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist bei Türen mit Codezutritt das Verlassen der Räume auch bei Stromausfall gewährleistet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist in den Fluchtwegen auch bei Stromausfall eine Orientierung möglich (Nachleuchtende Signalisation o.ä.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Funktioniert die Notbeleuchtung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden Fluchtwege, Kennzeichnungen und Notbeleuchtungen periodisch überprüft?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden die durchgeführten Instruktionen und Kontrollen schriftlich festgehalten und dokumentiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

15	Wurde das aktuelle Fluchtwegkonzept von der zuständigen kantonalen Behörde überprüft und genehmigt (Feuerpolizei, Arbeitsinspektorat)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Ist das aktuelle Fluchtwegkonzept schriftlich festgehalten und an geeigneten Stellen im Betrieb aufgehängt (z. B. Evakuationspläne, Sammelplatz)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind auch temporär Mitarbeitende und Personen von Fremdfirmen, die in Ihrem Betrieb beschäftigt sind, über die Regeln im Falle einer Evakuation informiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Brandschutz				
1	Wurde für Ihren Betrieb ein Brandschutzkonzept erstellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind geeignete Löscheinrichtungen (Feuerlöscher, Wasserlöschposten etc.) vorhanden und gut erreichbar?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind diese gut sichtbar und markiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Werden die Löschgeräte regelmässig von Fachpersonal gewartet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Kennen die Mitarbeiter bei einem Brandfall die notwendigen Massnahmen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist jeder Mitarbeiter über die besonderen Brandgefahren an seinem Arbeitsplatz bzw. in seinem Arbeitsbereich, informiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Wird das Verhalten im Brandfall jährlich instruiert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Stellenantritt für das Verhalten im Brandfall geschult?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Können die Mitarbeitenden die Löschmittel bedienen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wird die Brandmeldeanlage jährlich gewartet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden die Rauch- und Wärmeabzüge halbjährlich geprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Wird die Funktionskontrolle der Brandmeldeanlage monatlich durchgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden die Nasslöschposten jährlich kontrolliert und gespült?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden die Brandabschottungen nach baulichen Veränderungen wieder verschlossen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Werden brennbare Flüssigkeiten so aufbewahrt, dass die Entstehung und Ausbreitung von Bränden verhütet wird? (Schränke, entlüftete Räume etc.)	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Sind bei Verwendung von brennbaren Flüssigkeiten nur die für den Ablauf notwendigen Mengen am Arbeitsplatz vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind brand- oder explosionsgefährdete Bereiche mit entsprechenden Warn- und Verbotsschildern gekennzeichnet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Werden brennbare Abfälle in verschliessbaren oder selbstlöschenden Behältern gesammelt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Ist sichergestellt, dass die brennbaren Abfälle regelmässig entsorgt werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Wird das Einhalten der Vorgaben zum Brandschutz regelmässig kontrolliert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Notfall ortsfest				
1	Sind die Mitarbeitenden über das richtige Vorgehen in einem Notfall orientiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden neu eintretende Mitarbeitende über die Notfallorganisation instruiert (z.B. Alarmorganisation, Verhalten im Brandfall, Erste Hilfe, verantwortliche Personen)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Kennen die Mitarbeitende die Aussagen der verwendeten Sicherheitszeichen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Notfallzettel an allen wichtigen Stellen aufgehängt und sind die Nummern aktuell?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind geeignete Meldeeinrichtungen wie Telefonapparate in ausreichender Anzahl vorhanden und sind sie jederzeit zugänglich?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

6	Ist die Evakuation geregelt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Kennen die Mitarbeiter ihren Sammelplatz bei einer Evakuation?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind bei Bedarf akustische Alarmsignale vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Kennen die Mitarbeitenden das Verhalten beim Ertönen der Alarmsignale?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist allen Mitarbeitern der nächste Standort der Erste-Hilfe-Station bekannt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist eine geeignete Erste-Hilfe Ausrüstung vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Ist das Erste Hilfe-Material der Gefährdungssituation angebracht und komplett?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Ist das Erste Hilfe Material gut auffindbar (Kennzeichnung)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind ausgebildete Nothelfer vorhanden und sind diese im Betrieb bekannt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Ist eine Liste der Personen vorhanden, die in Notfällen informiert werden müssen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Wird das Verhalten im Notfall periodisch geübt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Ist für Rettungspersonal, Sanitätsfahrzeuge und Feuerwehr die freie Zufahrt zu Ihrem Betrieb gewährleistet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Umgebung Büro				
1	Wird in den Arbeitsräumen im Winter eine Raumtemperatur von mindestens 21 Grad C eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird in den Arbeitsräumen im Sommer eine Raumtemperatur unter 27 Grad C eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird die Mindestraumtemperatur schon vor Arbeitsbeginn erreicht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Leuchten in einwandfreiem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist wo möglich Tageslicht vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist der Beleuchtungsverlauf (hell - dunkel) möglichst gleichmässig?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind die Arbeitsplätze blendfrei oder ist ein ausreichender Blendschutz vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist wo möglich eine indirekte Beleuchtung vorhanden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden Lärmemissionen so gut als möglich verhindert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Bildschirmarbeit				
1	Ist der Tisch vom Hauptarbeitsplatz wenigstens 80 cm tief und 120 cm breit und hat er eine Mindesthöhe von 72 cm?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind Stuhl und Tisch an die Körpergrösse des Benützers angepasst?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Arbeitsstuhl ausreichend sicher und bequem (5-Stern-Fuss, verstellbare Rückenlehne, Höhenverstellung, Polsterung)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist am Arbeitsplatz eine freie Tiefe von 100 cm vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist der Zugang zum Arbeitsplatz ausreichend (Breite 80 cm)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind Arbeitsflächen aus einem wärmeisolierenden Material (Schutz gegen kalte Oberflächen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind ausreichende Abstell- und Lagerflächen vorhanden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist die Bildschirmhöhe auf die Körpergrösse eingestellt, Bildschirmoberkante maximal auf Augenhöhe ?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

9	Beträgt die Sehdistanz zum Bildschirm und zum Beleghalter 50 - 90 cm?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist die Lage des Bildschirms, der Tastatur und des Beleghalters der Tätigkeit angepasst?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist der Bildschirm so plaziert, dass sowohl durch die Raumbeleuchtung wie auch von den Fenstern keine Blendung/Spiegelung auftritt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Ist der Bildschirm flimmerfrei und die Zeichen gut lesbar?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Ist der Bildschirm so platziert, dass im Hintergrund keine Fenster ist und falls doch, dieses mittels Storen o.ä. abgedunkelt werden kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden Bildschirm, Maus und Tastatur regelmässig gewartet ?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Werden Anordnungen und Einstellungen der einzelnen Elemente des Arbeitsplatzes periodisch überprüft ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden Hilfsmittel wie Fusstützen und Handgelenksstützen zur Verfügung gestellt ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind Schubladenstöcke und/oder Schränke gegen Umkippen gesichert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Ist genügend Platz für die Beine vorhanden (Beinfreiheit)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Logistik, Lager, Lasten, Entsorgung, Reinigung (Betrieb, Bau, Kunde)				
	Lastentransport (von Hand)				
1	Sind die Mitarbeitenden über das richtige Heben und Tragen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden Lasten und Gewichte individuell begrenzt und aufgeteilt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden Transportwege beim Lastentransport von Hand möglichst kurz gehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind praktikable Hilfsmitel für das Transportieren von Lasten vorhanden und werden sie eingesetzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind geeignete Schutzhandschuhe für das Tragen von scharfkantigen Gegenständen vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Tragen die Mitarbeitenden solides, geeignetes Schuhwerk (Sicherheitsschuhe) zur Verhinderung von Zehen- und Fussverletzungen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden Überlastungen durch repetitive Arbeiten (sich kurzzyklisch wiederholende Arbeiten) vermieden ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind die gelagerten Waren gegen Umfallen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Stapler, Ameise, Handhubwagen: siehe unter "Arbeitsmittel"				
	Regale				
1	Ist der Untergrund genügend tragfähig?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind alle Regale gegen Verschiebung und Umstürzen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Regale zum sicheren Ein- und Auslagern von Lasten geeignet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind angrenzende Verkehrswege, Fluchtwege, Arbeitsplätze gegen Herabfallen von Lagergut gesichert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind Regale, bei denen die Gefahr besteht, dass sie von Fahrzeugen angefahren werden, mit separat verankerten und gelb-schwarz markierten Anfahrschutz versehen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Regale mit den zulässigen Fach- und Traglasten gut sichtbar beschriftet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist das Lagergut leichter oder höchstens gleich schwer wie das zulässige Maximalgewicht pro Lagerplatz?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind alle Personen, die an Regalen arbeiten, entsprechend instruiert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Können die Mitarbeitenden die Höhen der Uebergabestellen sicher erreichen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

10	Sind die Uebergabestellen sicher gestaltet, dass niemand hinunterfallen kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Sind alle Traversen und Arme richtig eingehängt und gegen versehentliches Aushängen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Werden die Paletten so eingelagert, dass die Klötze der Paletten auf den Traversen des Regals aufliegen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Sind die Lagereinrichtungen in einwandfreiem Zustand (kein Rost, keine verbogenen Traversen, Seitenrahmen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind bei loser Ware Hilfsbehälter in den Regalen eingesetzt damit die gelagerten Waren nicht herunterfallen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Besteht ein Lagerkonzept, welches festlegt, was wo eingelagert wird und wie?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Sind Arbeitsplätze und Verkehrswege in den Regalen ausreichend beleuchtet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Stangenlager und Rohrlager (horizontal und vertikal), Restenlager				
1	Ist der Untergrund genügend tragfähig?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Regale für eine sichere Lagerung von Stangen / Rohren geeignet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Stangen / Rohre gegen herausrollen gesichert (Abrollsicherung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Werden die Regalbereiche nicht überfüllt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Stangen / Rohre gleichmässig auf derselben Ebene verteilt (keine Anhäufung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden kurze Stücke so gelagert, dass diese nicht zwischen den "Kragarmen" durchfallen können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist seitlich genügend Platz vorhanden, sodass die Stangen / Rohre seitlich aus dem Regal sicher gezogen werden können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden die Stangen / Rohre geneigt hingestellt, sodass sie nicht seitlich und nach vorne umfallen können (seitliche und Boden-Begrenzung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist eine Vorrichtung am Boden angebracht, sodass die Stangen / Rohre unten nicht wegrutschen können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden die Restposten sicher gelagert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Gefahrstoff-, Gas- und Lager von leicht brennbaren Flüssigkeiten				
1	Ist die Belüftung des Lagerraumes auf das Lagergut abgestimmt (bei Lösungsmitteln Abluft unten)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Entspricht die Kennzeichnung der Chemikalien der Chemikaliengesetzgebung (Bezeichnung, Lieferant, Gefahrenkennzeichen, R-/S-Sätze)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird bei Umschütten oder Umfüllen die Kennzeichnung auf dem neuen Gebinde richtig angebracht (Bezeichnung, Lieferant, Gefahrenkennzeichen, R-/S-Sätze)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist die Kennzeichnung immer eindeutig lesbar?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Sicherheitsdatenblätter (SDB) oder Merkblätter für die Mitarbeitenden greifbar und verständlich?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Mitarbeitenden im Umgang mit Chemikalien geschult?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind den Chemikalien entsprechende Feuerlöscheinrichtungen vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind die Mitarbeitenden über die besonderen Erste-Hilfe-Massnahmen instruiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Stehen beim Kontakt mit Chemikalien geeignete Wascheinrichtungen zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden Abfälle von Chemikalien entsprechend den Angaben der Sicherheitsdatenblätter gesammelt und entsorgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden Gasflaschen vor übermässiger Erwärmung, mechanischer Beschädigung und frei von korrosiven Stoffen (wie z.B. Öle und Fette) geschützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

12	Werden in Zonen mit erhöhter Brandgefahr keine Gasflaschen angeschlossen oder gelagert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden Gasflaschen gut zugänglich aufgestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden Gasflaschen nur mit aufgeschraubter Schutzkappe gelagert und transportiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Werden Gasflaschen gegen Sturz und Wegrollen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden bei Ausserbetriebsetzen der Anlagen, oder bei leeren Flaschen die Flaschenventile geschlossen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Werden Gasflaschen wenn möglich nur mit Hilfsmitteln transportiert und wird beim Heben auf eine gute Körperhaltung geachtet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Sind Ihnen die Gefahren und sicherheitsrelevanten Eigenschaften der in Ihrem Betrieb gelagerten leichtbrennbaren Flüssigkeiten bekannt (z. B. Flammpunkt)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Haben Sie überprüft, ob die leichtbrennbaren Flüssigkeiten durch weniger gefährliche ersetzt werden können (z. B. durch brennbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 30℃)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Sind die Behälter (Fässer, Tanks), Rohrleitungen usw. gegen thermische Einwirkungen geschützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Sind Rückhaltemassnahmen getroffen, damit ausgelaufene Flüssigkeiten nicht in benachbarte Räume, Kanalisationen und dergleichen fliessen kann?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind die Lagerräume bzw. -bereiche als explosions- gefährdet gekennzeichnet (z. B. Hinweise auf die Brand- und Explosionsgefahr, Rauchverbot)?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Werden in den explosionsgefährdeten Bereichen alle wirksamen Zündquellen vermieden (z. B. in Lagerräumen der Zone 2 bis 1 m über Boden keine Flammen, elektrischen Funken, elektrostatischen Entladungen usw.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Werden die Lagerräume vorschriftgemäss entlüftet (Unterflur liegende oder gefangene Lagerräume müssen künstlich belüftet werden)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Sind die Ausmündungen der Lüftungskanäle so angeordnet, dass die Abluft gefahrlos abgeführt wird (z. B. über Dach)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
26	Sind die verwendeten Ventilatoren im Abluftstrom explosionsgeschützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
27	Sind zweckmässige Lösch- und Kühleinrichtungen vorhanden (Feuerlöscher, Löschposten)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
28	Sind die Lagerräume bzw. -bereiche gegen unbefugten Zugriff geschützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
29	Ist der Fluchtweg sichergestellt (z. B. direkt ins Freie, über brandabschnittsbildende Gänge usw.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
30	Sind die Anlagen (Behälter, Rohrleitungen usw.) so gestaltet bzw. geschützt, dass sie den zu erwarten- den mechanischen Einwirkungen standhalten (z. B. Druckfestigkeit, Anfahrschutz)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
31	Werden kleine Mengen von leichtbrennbaren Flüssigkeiten im Arbeitsplatzbereich in Schränken aus nicht oder schwer brennbarem Material aufbewahrt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
32	Sind die Brandlasten im Lagerbereich auf das Minimum beschränkt (z. B. Verpackungsmaterial)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
33	Werden die betroffenen Mitarbeitenden bei Neueintritt und in regelmässigen Abständen über die Gefahren und die Schutzmassnahmen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
34	Sind die aktuellen Lagerbestände jederzeit bekannt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Entsorgung, Reinigungsmaschinen				
1	Ist die Bedienungsanleitung der Pressmulde vorhanden und wird sie verstanden und eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist an der Pressmulde ein NOT-AUS Schalter vorhanden und gut sichtbar gekennzeichnet und regelmässig kontrolliert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist an der Pressmulde ein mit einem Schloss abschliessbarer Sicherheitsschalter vorhanden und wird er im Bedarfsfall benützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist der Gefahrenbereich der Pressmulde gegen ein Hineingreifen gesichert, z.B. mit feststehender Trennung, Näherungsschalter?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

5	Sind Sturzstellen bei der Pressmulde durch ein festes Geländer oder gleichwertige Schutzmassnahmen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind bewegliche Klappen der Pressmulde in geöffneter Position gesichert (z.B. Gegengewichte, mechanische Sicherung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind Klemm- und Scherstellen an der Pressmulde abgedeckt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Können der Betrieb und die Reinigung der Pressmulde von einem sicheren Ort aus erfolgen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind alle Benutzenden der Pressmulde über die Gefahren und Massnahmen instruiert und haben die Instruktion und Sicherheitsvorschriften verstanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wird periodisch von Fachleuten eine vorbeugende Wartung an der Pressmulde gemacht und dokumentiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist die Pressmulde jederzeit gegen die Benutzung von Betriebsfremden gesichert (z.B. spielende Kinder)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Ist die Bedienungsanleitung des Abfall-Shredders vorhanden und wird sie verstanden und eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Ist am Abfall-Shredder der NOT-AUS Schalter vorhanden und gut sichtbar gekennzeichnet und wird er regelmässig kontrolliert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden beim Bedienen des Abfall-Shredder die Sicherheitsvorkehrungen getroffen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Ist eine Bedienung des Abfall-Shredders aus einer sicheren Position aus möglich?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Wird periodisch von Fachleuten eine vorbeugende Wartung am Abfall-Shredder gemacht und dokumentiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Wird beim Zerschlagen von Baukeramik / Sanitärkeramik die notwendige PSA getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Werden die FL-Röhren fachgerecht entsorgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Werden die Reinigungsmaschinen (z.B. Scheuersaugmaschinen) und andere Arbeitsmittel wie Leitern, Rollgerüste usw. entsprechend den Angaben der Hersteller verwendet sowie regelmässig kontrolliert und gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Werden Gefahrstoffe vorschriftsgemäss entsorgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Transport (zu und auf Bau, Kunde)				
	Transport (Lasten, Chauffeur, Aussendienst)				
1	Sind Personen, welche LKW, Krane und/oder Stapler bedienen dafür genügend ausgebildet (Führerausweis) und ist ihnen die max. zulässige Tragfähigkeit der Geräte bekannt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Beachten die Chauffeure, dass sich niemand unter der schwebenden Last während des Abladens mit dem LKW Kran befindet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Funktioniert die Sicherung des Lasthakens korrekt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Kennen die Mitarbeitenden die Regelungen der Chauffeuren Zulassungs Verordnung (CZV) und besuchen sie diese Weiterbildungen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Kennen die Mitarbeitenden das Gesamtgewicht wie die max. Länge und Höhe des zu transportierenden Ladegutes?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Kennen die Chauffeure die gesetzlichen Bestimmungen des Gefahrenguttransportes?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden von den Chauffeuren oder Aussendienstmitarbeitenden die Sitzposition, Lenkrad, Kopfstützen und Rückspiegel jederzeit richtig eingestellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden Rückhaltevorrichtungen (Sicherheitsgurte) konsequent benutzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind alle Bedienungselemente so platziert, dass sie einfach und bequem bedient werden können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden die sicherheitsrelevanten Elemente täglich überprüft (Pneus, Bremsen, Beleuchtung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

11	Werden die Mitarbeitenden regelmässig über die Sicherheitsbestimmungen unterrichtet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Werden die notwendigen Ruhezeiten und Pausen eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Sind die Arbeitszeiten so gestaltet, dass ausreichend Zeit für persönliche und soziale Bedürfnisse bleibt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind die Arbeitszeiten so gestaltet, dass eine ausreichende Planbarkeit für die Freizeit vorhanden ist?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Werden die Mitarbeitenden regelmässig arbeitsmedizinisch auf ihre Fahrtauglichkeit geprüft (z.B. Sehscreening)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Sind die Mitarbeitenden über die Art und Bestimmungen der Ladungssicherung geschult und angeleitet worden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Verfügen die Mitarbeitenden für den Transport von Arbeitsmitteln und Material über die notwendigen Hilfsmittel zur Ladungssicherung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird die persönliche Arbeitsschutzausrüstung benutzt (z.B. Helm auf Baustelle)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Werden Warnjacken und Absperrmaterial bei Bedarf benutzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Nehmen Ihre Aussendienst-Mitarbeitenden regelmässig an Schulungen teil (Fahrsicherheitskurse, Auffrischung des Erste-Hilfe-Wissens, Übungen für den Einsatz der Handfeuerlöschgeräte)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Verwenden Ihre Mitarbeitenden beim Kunden die zu ihrem Schutz notwendige PSA?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Werden die Aussendienstmitarbeitenden vor den Einsätzen für die zu erwartenden Gefährdungen beim Kunden sensibilisiert und über die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Erkundigen sich Ihre Mitarbeitenden beim Kunden vor Beginn ihrer Tätigkeit über die spezifischen Gefährdungen und die erforderlichen Sicherheitsmassnahmen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Stellen Ihre Mitarbeitenden beim Kunden vor Beginn ihrer Arbeit soweit möglich sichere Zustände her oder lassen sie diese vom Kunden herstellen (z. B. Abschalten der Maschine mit dem Sicherheitsschalter und Sicherung des selben gegen unbefugtes Wiedereinschalten, Absperren des Arbeitsbereichs, um nicht von Fahrzeugen angefahren zu werden)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Wissen Ihre Mitarbeitenden, dass sie bei unzumutbaren Gefährdungen oder Belastungen die Arbeit einstellen müssen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
26	Werden die Fahrzeuge und Fahrzeugkrane regelmässig und gemäss den Angaben des Herstellers gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
27	Sind Brandlöschmittel auf dem Fahrzeug vorhanden, wird es gewartet und entsprechen diese den Vorschriften (Menge)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Allgemein Bau, Kunde				
	Verkehrswege auf Baustellen				
1	Wissen die Mitarbeitenden über die Gefahren im Zusammenhang mit LKW, Lieferwagen anderer Handwerker auf der Baustelle Bescheid?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Beläge der Wege und Treppen rutschhemmend und in Ordnung? (keine Stolperstellen, Unebenheiten, Löcher, lose Platten etc.)	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind Wege und Treppen bei Stromausfall sicher begehbar (Notbeleuchtung oder nachleuchtende Markierung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Wege für Personen wo möglich von Verkehrswegen für Fahrzeuge getrennt (Wo nicht Wege für Personen mind. 0.8 m)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind Gefahrenstellen und -bereiche gekennzeichnet, dass sie für Betriebsangehörige und Besucher erkennbar sind (Gebots- und Verbotstafeln, gelb-schwarze Markierung etc.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Allgemeine De- und Montage-, Fugen- Spitz und Bohrarbeiten inkl. Materiallager, Werkstatt auf Baustelle				
1	Sind die Mitarbeitenden über das sichere Vorgehen bei Montage- und Demontagearbeiten instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

2	Ist die PSA vorhanden und wird sie getragen (Gehörschutz, Bauhelm, Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, geeignete Staubmaske etc.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird abgeklärt, ob asbesthaltige Materialien vorhanden sind vor Beginn der Demontagearbeiten?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist das zu verwendende Werkzeug und Material nicht defekt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden geeignete Hilfsmittel zur De- und Montage zur Verfügung gestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird bei der De- und Montage schwerer Gegenstände darauf geachtet, dass geeignete Hilfmittel verwendet werden (oder mehrere Personen dabei involviert sind)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Wird bei Fugenarbeiten darauf geachtet, dass die Mitarbeitenden Knieschoner o.ä. für Arbeiten am Boden zur Verfügung haben und tragen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird darauf geachtet, dass die Spitz- und Bohrarbeiten nicht zu lange am Stück durchgeführt werden, dass sich die Muskulatur zwischendurch erholen kann?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Wird das Materiallager stets sauber gehalten und die Stolperfallen regelmässig eliminiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist die Wartung der Maschinen auf der Baustelle im Materiallager geregelt und wird sie gemäss den Angaben des Herstellers durchgeführt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten mit Asbest				
1	Wird vor Abbrucharbeiten kontrolliert, ob Asbest vorhanden sein könnte (Gebäude ab Baujahr 1990 weisen eher keine asbesthaltigen Materialien auf?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden im Zweifelsfall Materialanalysen vorgenommen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Falls das Vorkommen von Asbest nicht ausgeschlossen werden kann; werden die Arbeiten durch eine Spezialfirma für Asbestsanierungen ausgeführt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Werden durch geeignete Massnahmen das Einatmen von Asbest verhindert, sofern nur geringe Mengen Asbest vorhanden sind?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden asbesthaltige Materialien / Abfälle fachgerecht entsorgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Einlegearbeiten				
1	Wird die PSA getragen (Bauhelm, Sicherheitsschuhe allenfalls Schutzhandschuhe)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden die Mitarbeitenden über die vorherrschenden Gefahren instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden unnötige Stolperfallen / Stolperstellen entfernt (z.B. Materialabfälle)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird nur in absturzgesicherten Bereichen gearbeitet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Vorschriften der jeweiligen Arbeiten anderer Handwerker befolgt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten im Freien				
1	Werden ortsgebundene Arbeitsplätze möglichst vor Witterungseinflüssen geschützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden die Mitarbeitenden gegen Witterungseinflüsse geschützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird den Mitarbeitenden eine Wetterschutzkleidung zur Verfügung gestellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Stehen den Mitarbeitenden gefütterte Handschuhe zur Verfügung (kalte Temperaturen)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Stehen Räumlichkeiten für Pausen zur Verfügung, die vor Witterungseinflüssen geschützt sind?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Notfall nicht ortsfest				
1	Ist eine geeignete Erste-Hilfe Ausrüstung vorhanden inkl. Desinfektionsmittel? Und wird diese auch regelmässig gewartet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Mitarbeiter über das richtige Vorgehen in einem Notfall orientiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

3	Besteht eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit der Zentrale?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Mitarbeitenden bezüglich der Alleinarbeit sensibilisiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind an jedem Arbeitsplatz funktionstüchtige Alarmgeräte vorhanden? (Mobiltelefon, Funkgerät, mit ausreichender Stromversorgung)	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden regelmässig Verbindungskontrollen durchgeführt (z. B. Funkgerät, Mobiltelefon)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind Notfallisten mit den Notfalltelefonnummern auf dem Arbeitsplatz an zentralen Stellen aufgehängt? z. B. neben Telefon, im Mannschaftswagen usw.	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Tragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönliche, auf den Arbeitsplatz abgestimmte Notfallkarten bei sich, wenn dies nötig ist (z. B. bei Forstarbeiten)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind die Angaben auf den Notfallisten und Notfallkarten aktuell?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist eine Liste der Personen, die in Notfällen informiert werden müssen, vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Gibt es am Arbeitsplatz Personen, die Erste Hilfe leisten können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind schriftliche Anleitungen für die Erste Hilfe vorhanden und bei den Alarmgeräten aufgehängt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Sind die Standorte der Notfall-Apotheken richtig gewählt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind die Standorte der Notfall-Apotheken mit den dafür vorgesehenen grünen Kennzeichen gut sichtbar markiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Sind, wenn nötig, Tragbahren für den Verletztentransport bereitgestellt, und sind sie funktionstüchtig?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Erste-Hilfe-Massnahmen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Werden neu eintretende Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Notfallorganisation instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird das Verhalten im Notfall periodisch geübt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Wird für das Rettungspersonal immer ein zentraler Treffpunkt vereinbart?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Ist die freie Zufahrt zum Arbeitsplatz für die Rettungsfahrzeuge gewährleistet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Können die Mitarbeitenden dem Rettungspersonal (Sanität, Feuerwehr) den Zufahrtsweg beschreiben?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind bei Arbeitsplätzen abseits von Verkehrswegen (Alp, abgelegene Baustelle, Waldgebiet) für den Fall einer Luftrettung durch die REGA die örtlichen Koordinaten bestimmt worden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten in der Höhe (Betrieb, Bau, Kunde)				
	Arbeiten auf Dächern und Terrassen				
1	Sind korrekt angebrachte Absturzsicherungen vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Tragen die Mitarbeitenden konsequent ein "Gstältli" inkl. korrekter Anbindung, wo begründet keine anderen Absturzsicherungen, Gerüste, Auffangnetze o.äh. möglich sind?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird darauf geachtet, dass die Dächer nicht bei Eis / Schnee bestiegen werden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten auf Fassadengerüsten				
1	Kontrollieren die Mitarbeitenden vor und während dem Betreten das Gerüst auf Mängel?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Arbeiten die Mitarbeitenden nur auf sicheren Gerüsten?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Melden die Mitarbeitenden festgestellte Mängel dem Planer (Besteller)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

4	Benützen die Mitarbeitenden den regulären Gerüstzugang um auf das Gerüst zu gelangen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Nehmen die Mitarbeitenden keine Abänderungen am Gerüst vor?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Falls Gerüstabänderungen vorgenommen werden, wird dies dem Planer gemeldet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten auf Gerüstböcken, Arbeitsböcken, Rollgerüste, Podeste				
1	Werden die Mitarbeitenden in Ihrem Betrieb (insbesondere Neueintretende) in der richtigen Handhabung mit den jeweiligen Gerüsten instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Gerüstböche / Arbeitsböcke für die jeweiligen Arbeiten geeignet, stabil und standsicher?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Aufstieg auf die jeweilgen Gerüste sicher (Rollgerüste mit Innenaufstieg und Klappdeckel im Bodenbelag)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Verfügen die Gerüstböcke / Arbeitsböcke ab einer Höhe von 2m einen Seitenschutz?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Entspricht die Breite der Böden von Gerüstböcken / Arbeitsböcken mind. 60cm?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Rollgerüste in Ihrem Betrieb in einwandfreiem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Wird das richtige Verhalten der Mitarbeitenden von den Vorgesetzten kontrolliert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird das Rollgerüst immer auf eine tragfähige Unterlage gestellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist die Standsicherheit der verwendeten Rollgerüste sichergestellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Verfügt das Rollgerüst über einen Innenaufstieg (mit Deckel in der Bodenplatte)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Wird der Aussenaufstieg auf die Plattform der Rollgerüste vermieden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind die Absturzkanten der Rollgerüste durch entsprechende Seitenschutzvorrichtungen gegen Absturz abgesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Sind die Bodenbeläge in einwandfreiem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Ist sichergestellt, dass die Mitarbeitenden mind. 2 Rollen beim Rollgerüst fixiert sind, wenn Personen darauf arbeiten?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wird verhindert, dass die Rollgerüste nur bewegt werden, sofern sich niemand darauf befindet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Sind die Verkehrswege im Bereich der Rollgerüste abgesichert, sodass niemand in die Rollgerüste fährt, läuft?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Ist die Standsicherheit von Arbeitspodesten gewährleistet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Sind die Absturzkanten der Arbeitspodeste durch entsprechende Seitenschutzvorrichtungen gegen Absturz abgesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Werden die Gerüste regelmässig durch Sachkundige auf Mängel geprüft?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten auf Leitern				
1	Sind für die auszuführenden Arbeiten geeignete Leitern und Tritte vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind für Arbeiten auf Treppen, Rampen etc. (Niveauunterschiede) geeignete Teleskopleitern vohranden und werden diese benützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Genügt die Anzahl der vorhandenen Leitern und Tritte?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird darauf geachtet, dass auf Leitern nur einfache und kurzzeitige Arbeiten ausgeführt werden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Befinden sich alle Leitern und Tritte in einwandfreiem Zustand (Holme, Sprossen, Tritte, Podeste, Haltebügel)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden Leitern und Tritte mindestens jährlich einmal gründlich durch sachkundige Personen kontrolliert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

7	Werden defekte Leitern sofort aus dem Verkehr gezogen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind an allen Alu-Leitern die Kunststoff-Abschlussmuffen vorhanden und sind diese wirkungsvoll (Rutschsicherung, Schnittschutz)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Verfügen Bockleitern über eine vorschriftgemässe Spreizsicherung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind Scharniere und Spreizsicherungen der Bockleitern intakt (bei nicht intakter Spreizsicherung gleiten die Holme auseinander)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden nur Bockleitern eingesetzt, die oberhalb der Gelenke/Scharniere keine Widerlager haben?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Werden die Anstell-Leitern im richtigen Anstellwinkel aufgestellt (bei etwa 75° stehen sie am sichersten und können am bequemsten bestiegen werden)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Wird darauf geachtet, dass Bockleitern nicht als Anstelleitern verwendet werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden Anstelleitern gegen Wegrutschen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Ragen Anstelleitern oben mindestens 1 m über die Austrittsfläche hinaus?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden die Standorte der Leitern im Verkehrsbereich gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Wurde die Belegschaft in der richtigen Handhabung von Leitern instruiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird darauf geachtet, dass die 3 obersten Sprossen der Leiter nicht betreten werden dürfen, falls die Leiter oben über keinen Bügel zur Abstützung verfügt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Werden die Leitern stets mit Blick zur Leiter begangen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Werden beim Begehen der Leitern Werkzeug und Material in geeigneten Taschen oder Transportkisten mitgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Oblichter- Wand-Bodenöffnung				
1	Sind Oblichter aus einem durchbruchsicheren Material gefertigt, oder gegen Absturz gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind Wand- und Bodenöffnungen klar und deutlich gekennzeichnet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind alle Absturzstellen von Bodenöffnungen, z.B. Treppenöffnungen, mit Geländern von mindestens 1 m Höhe gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Geländer so dimensioniert und so befestigt, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Abdeckungen von Bodenöffnungen genügend tragfähig und können sie von Personen und wo nötig von Fahrzeugen gefahrlos betreten bzw. befahren werden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind Einrichtungen vorhanden, mit denen die Absturzkanten bei geöffnetem Bodendeckel gesichert werden können (Klappgeländer, Sperrstange, Sperrgitter usw.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist das Aufklappen von Bodendeckeln ohne grosse körperliche Belastung möglich?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind bodenebene Öffnungen für den Durchlass von Schüttgut (z. B. Kies, Holzspäne) so gesichert, dass Personen nicht abstürzen können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist das Personal über die korrekte Anwendung der vorhandenen Einrichtungen zum Sichern der Bodenöffnungen informiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist das betroffene Personal über das Vorgehen beim Transportieren von Waren durch Bodenöffnungen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist für die Instandhaltung der Einrichtungen zum Sichern der Bodenöffnungen eine verantwortliche Person bezeichnet und instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Wird das Befolgen der vorhandenen Regelungen regelmässig von den Vorgesetzten kontrolliert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Ist bei Treppen, die hinter Wandöffnungen und Türen liegen, ein Podest vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind die Absturzstellen bei Podesten und Treppen mit Geländern von mindestens 1 m Höhe gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Sind Wandöffnungen mit Einrichtungen gesichert, die ein Abstürzen von Personen	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

	verhindern?				
16	Ist das Personal über die korrekte Anwendung der vorhandenen Einrichtungen zum Sichern der Wandöffnungen informiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Ist das betroffene Personal über das Vorgehen beim Transportieren von Waren durch Wandöffnungen instruiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird das Befolgen der vorhandenen Regelungen regelmässig von den Vorgesetzten kontrolliert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Ist für die Instandhaltung und Sicherung der Wandöffnungen eine verantwortliche Person bezeichnet und instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten mit Hebebühnen, Skyworker				
1	Sind die Personen, welche mit Hebebühnen oder Skyworker arbeiten instruiert und sind die Instruktionen nachweisbar dokumentiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Hebebühnen für die entsprechenden Arbeiten geeignet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden Personen, welche Hebebühnen oder Skyworker nicht bedienen dürfen auch davon abgehalten?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Werden die Schlüssel nach Gebrauch vom Gerät entfernt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Absturzsicherungen vorhanden in einwandfreiem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden die Geräte gemäss der Betriebsanleitung bedient?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden die Hebebühnen regelmässig gemäss den Angaben des Herstellers durch Sachkundige gewartet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeitshaltungen (Betrieb, Bau, Kunde)				
	Arbeiten in Zwangshaltungen (auf Knien, über Kopf, an schwer zugänglichen Orten)				
1	Wissen die Mitarbeitenden, dass längere und repetitive Arbeiten in Zwangshaltungen den Bewegungsapparat negativ beeinflussen können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wissen die Mitarbeitenden, dass mehrere Kurzpausen den Bewegungsapparat weniger ermüden als eine lange Pause?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Machen die Mitarbeitenden regelmässige Kurzpausen, damit die Gelenke nicht über lange Zeit "über- oder belastet" werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Haben die Mitarbeitenden Knieschoner oder andere weiche Materialien für Arbeiten am Boden zur Verfügung und werden diese benützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Stehen den Mitarbeitenden geeignete Hilfsmittel zur Verfügung, sodass Arbeiten auf den Knien auf ein Minimum reduziert werden können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden Arbeiten über Kopf wenn möglich vermieden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind die Mitarbeitenden geeignet, um längere Arbeiten über Kopf auszuführen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Haben die Mitarbeitenden geeignete Einrichtungen, sodass sie die Arbeiten über Kopf sicher ausführen können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist genügend Licht zum Arbeiten an schwer zugänglichen Orten vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden geeignete Hilfsmittel für Arbeiten mit Engen Platzverhältnissen verwendet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Wissen die Mitarbeitenden was zu tun ist, wenn Beschwerden am Bewegungsapparat auftreten?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Nebenarbeiten (Betrieb, Bau, Kunde)				
	Reinigung, Bauprovisorien				
1	Wird der Arbeitsplatz am Abend jeweils aufgeräumt / gereinigt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden die nicht mehr benötigten Baumaterialien jeweils weggeräumt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

3	Werden Materialabfälle regelmässig entsorgt, dass unnötigen Stolperfallen vermieden werden können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird die Stromverteilung wie vorgesehen benützt und stehen die Kabel nicht unter Zug?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Wissen die Mitarbeitenden, wo sich das prov. Hahnenwasser befindet und benützen sie dieses, falls keine anderen geeigneten Wasserquellen vorhanden sind?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird die Baustellenzufahrt von Ihren Mitarbeitenden korrekt und wie von der Bauleitung vorgesehen benützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Umgebungsbedingungen				
	Beleuchtung, Lärm, Staub, Luftqualität, Heizung, Feuchte				
1	Ist die Beleuchtung auf dem Weg zum Arbeitsplatz ausreichend (morgens, tagsüber, abends, Winter, Sommer)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist die Beleuchtung am jeweiligen Arbeitsplatz ausreichend?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind für genaue feinmotorische Arbeiten spezielle Scheinwerfer oder andere Lichtquellen vorhanden und werden diese benützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird bei Lärmemissionen (>85dBA) konsequent ein Gehörschutz o.ä. getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die staubigen Arbeiten wenn möglich nicht im Gebäude sondern Draussen erledigt (oder werden andere geeignete Massnahmen getroffen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Tragen die Mitarbeitenden bei Staubemissionen geeignete Staubmasken und werden diese gemäss den Angaben der Hersteller ausgewechselt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind die Räumlichkeiten allgemein gut belüftbar?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden bei Arbeiten in Kellern / Garagen im Zusammenhang mit Lösungsmitteln oder anderen gesundheitsschädigenden Stoffen Lüftungsmöglichkeiten umgesetzt (Frischluftzufuhr)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind die Räume wo möglich beheizt bei kalten Temperaturen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden bei sehr feuchten Klimata Luftentfeuchter eingesetzt, damit die Räume entfeuchtet werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Witterung				
1	Haben die Mitarbeitenden eine entsprechende Regenbekleidung bei sich, damit sich diese nicht erkälten bei Arbeiten im Regen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Mitarbeitenden über das Verhalten bei Hitze instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Benützen die Mitarbeitenden Sonnenschutz (Crème / Bekleidung) bei Arbeiten an der Sonne?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird darauf geachtet, dass die Mitarbeitenden im Sommer genügend trinken und ist genügend Wasser vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die notwendigen Vorkehrungen getroffen, damit im Winter bei Eis / Schnee keine Personen ausrutschen (Salzen, Arbeiten einstellen)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird den Mitarbeitenden eine angemessene Winterbekleidung zur Verfügung gestellt und wird diese getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Bestehen Möglichkeiten zur Körperaufwärmung bei Aussenarbeiten in der Kälte?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Führung, Schulung, Arbeitsorganisation, Gesundheit				
	Führung				
1	Werden die Mitarbeitenden partnerschaftlich geführt (weder einfach sich selbst überlassen noch autoritär dirigiert)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden Probleme, die einen negativen Einfluss auf das Betriebsklima haben, mit den Mitarbeitern diskutiert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden die Mitarbeitenden bei Konflikten und Problemen geeignet unterstützt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden

4	Sind die Vorgesetzten informiert wie sie Anzeichen von Stress im Betrieb frühzeitig zu erkennen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden Absenzen erfasst?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden Unfälle im Unternehmen analysiert und dokumentiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Führen die Vorgesetzten nach Abwesenheiten Rückkehrgespräche durch?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Besteht die Möglichkeit sich häufende Auffälligkeiten (mangelnde Konzentration, Gereiztheit, Absenzen) von Mitarbeitenden zu erkennen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind die Mitarbeitenden ausreichend qualifiziert für die ihnen übertragenen Arbeiten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wird sicherheitswidriges Verhalten angesprochen und daraus Folgende Konsequenzen besprochen / durchgesetzt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Besteht ein Sicherheitskonzept für elektrische Anlagen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Kommunikation und Fortbildung				
1	Funktioniert die Zusammenarbeit innerhalb der Belegschaft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Funktioniert die Zusammenarbeit unter den Vorgesetzten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Funktioniert die Verständigung zwischen den Einzelnen und zwischen den Teams?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Können die Mitarbeitenden Vorschläge und Kritik an die Vorgesetzten herantragen, ohne negative Konsequenzen befürchten zu müssen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird eine gute Zusammenarbeit im Team gefördert, z.B. durch Lob, offene Gespräche, Weiterbildungsanlässe, gemeinsame freiwillige Freizeitaktivitäten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden Konflikte offen angesprochen und konstruktiv ausgetragen (nicht einfach unter den Teppich gekehrt)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden die Mitarbeiter bezüglich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ausreichend informiert, angeleitet und angehört?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Teilen die Mitarbeiter ihren Vorgesetzten festgestellte Mängel mit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Teilen die Mitarbeiter ihren Vorgesetzten Beinaheunfälle mit?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden Sicherheitsmängel soweit möglich umgehend behoben?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Werden die Arbeitssicherheit und der Gesundheitsschutz regelmässig thematisiert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Finden regelmässig Schulungen zum Thema Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz statt und sind die Schulungen nachweisbar?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden die Mitarbeitenden nur an Maschinen und Geräten eingesetzt, für die sie instruiert worden sind?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wird die Einhaltung der instruierten Verhaltensregeln bei der täglichen Arbeit von den Vorgesetzten kontrolliert und durchgesetzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeitsorganisation, Arbeitszeiten, Pausen, Lehrlingssport				
1	Sind die Arbeiten so organisiert, dass eine ausreichende Abwechslung vorhanden ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist gewährleistet, dass die Mitarbeitenden nicht über längere Zeit am Stück in Zwangshaltungen und engen Platzverhältnissen Arbeiten erledigen müssen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Steht genügend Zeit für eine gute Planung und Organisation der Arbeit zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird die Arbeit so organisiert, dass sie nicht übermässig häufig unterbrochen werden muss, z.B. wegen Telefonanrufen, Arbeitskollegen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Können die Mitarbeitenden das Arbeitstempo mit beeinflussen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Stehen den Mitarbeitenden die notwendigen Werkzeuge und Unterlagen rechtzeitig	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

	und in ausreichender Menge zur Verfügung?				
7	Sind die Aufgaben den Fähigkeiten der Mitarbeitenden angepasst (keine länger dauernde oder immer wiederkehrende Über - oder Unterforderung)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird mit den Mitarbeitenden das Gespräch gesucht, falls Über- oder Unterforderung vorherrscht und werden mögliche Massnahmen besprochen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist festgelegt, welche Arbeiten Schwangere und Stillende nicht machen dürfen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Steht Stillenden bei Bedarf ein Stillraum zur Verfügung?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Können sich Schwangere und Stillende bei Bedarf hinlegen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Werden die notwendigen Ruhezeiten eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden die notwendigen Pausen eingehalten (mind. 1/2 Stunde bei 7 - 9 Stunden täglicher Arbeitszeit)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Haben die Arbeitnehmenden Einfluss auf die Arbeitszeiten?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Haben die Arbeitnehmenden die Möglichkeit, ihren Bedürfnissen gemäss Erholungspausen zu machen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Ist die Schichtarbeit so organisiert, dass zwischen den Schichten eine ausreichende Erholungszeit vorhanden ist (min. 12 h)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Wird bei Schichtsystemen mit Nachtarbeit eine Vorwärtsrotation realisiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Werden die Zeitpunkte für die Schichtwechsel unter Berücksichtigung physiologischer und sozialer Kriterien optimiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Werden die Wünsche der Mitarbeiter bei der Schichtplangestaltung so weit wie möglich berücksichtigt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Sind für Schichtarbeitende soweit möglich Ruheräume vorhanden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Werden die Schichtarbeitenden regelmässig durch den Arbeitsmediziner untersucht und betreut?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Ist eine ausreichende Verpflegungsmöglichkeit während aller Schichten vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Werden die Arbeitszeiten für Lehrlinge (Auszubildende) gemäss den gesetzlichen Vorschriften eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Werden den Lehrlingen die ihnen zustehenden Ferien zugesprochen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Sind die Lehrlinge über die vorherrschenden Gefahren informiert / instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
26	Wird darauf geachtet, dass Lehrlinge nicht übermässig Heben und Tragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
27	Sind die Lehrlinge über Heben und Tragen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Neue Mitarbeitende, Temporärmitarbeitende, Fremdfirmen				
1	Werden neue Mitarbeitende am Anfang in Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eingeführt (Rechte, Pflichten, Gefahren etc.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Kennen die neuen Mitarbeitenden die nächsten Feuerlöschgeräte, Sammelplatz, Fluchtwege, interner "Betriebssanitäter" und Notfallnummern?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden die neuen und Temporärarbeitenden über die Gefahren instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird kontrolliert, dass die Temporärmitarbeitenden die PSA tragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Gibt es auch Weisungen für Temporärbeschäftigte und Arbeitnehmende von Drittfirmen, die in Ihrem Betrieb Arbeiten ausführen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist geregelt, wie Dritte im Unternehmen (Fremdfirmen) sich zu verhalten haben?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden Dritte über die spezifischen Gefahren im Unternehmen und die geltenden Sicherheitsregelungen informiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

8	Werden Dritte über das Verhalten im Notfall informiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die Vorgesetzten der Fremdfirma schriftlich in die Verantwortung einbezogen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Alleinarbeit				
1	Sind die Personen psychisch für Alleinarbeit geeignet (keine manischen Angstzustände, keine psychischen Krankheiten, grosse Belastbarkeit in Notsituationen)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Personen körperlich für Alleinarbeit geeignet (keine plötzlichen Allergien, keine plötzliche Atemnot, Bewusstlosigkeit, keine Herzanfälle, Diabetes, keine Sucht; Alkohol, Drogen, Medikamente)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Personen intellektuell für Alleinarbeit geeignet (in der Lage Instruktionen exakt auszuführen und in Notsituation richtig zu reagieren)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Werden Lehrlinge grundsätzlich nicht alleine auf die Baustelle geschickt um Arbeiten, welchen Anforderungen sie noch nicht genügen, auszuführen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die allein arbeitenden Personen sorgfältig über ihren Arbeitsauftrag informiert, wenn nötig auch schriftlich?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Kennen die Personen das Verhalten bei Maschinen- oder Produktionsstörungen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Kennen die Personen die Bedienung der technischen Einrichtungen und Geräte?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind die Mitarbeiter bezüglich Gefahren und Massnahmen informiert (richtiges Verhalten, Tragen der persönlichen Schutzausrüstung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind die allein arbeitenden Personen informiert, was sie in Notsituationen zu tun haben?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Kennen die allein arbeitenden Personen die Verbindungen Telefon, Natel, Sprechfunk, Draht- oder Funkalarm?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Sind allein arbeitende Personen bei Arbeiten mit erhöhter Gefährdung überwacht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Kennen die allein arbeitenden Personen die Fluchtwege?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Besteht die Möglichkeit, jederzeit Hilfe anzufordern, z.B. mit dem Telefon, Natel, Sprechfunk, Draht- oder Funkalarm?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Ist gewährleistet, dass bei einem Unfall die allein arbeitende Person rechtzeitig Hilfe erhält (Verminderung der Sekundärfolgen)? Die Überwachungsperioden müssen so festgelegt sein, dass das rechtzeitige Eintreffen der Hilfe gesichert ist.	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wird mindestens jährlich überprüft, ob die allein arbeitenden Personen über das erforderliche Wissen und Können verfügen und wird, wenn nötig die Instruktion wiederholt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Wird die Überwachungsanlage regelmässig überprüft und nach den Vorschriften des Herstellers gewartet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Trägt die allein arbeitende Person das Überwachungsgerät regelmässig und richtig?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird regelmässig ein Funktionstest durchgeführt zwischen dem Sender und Empfänger (Funkschatten, Störfelder, ...)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Gesundheitsvorsorge, Stress, Alkohol, Drogen, Medikamente, Mobbing, Sexuelle Belästigung, Sozialräume, Toiletten, Hygiene				
1	Bestehen geeignete Programme, welche die Mitarbeitenden bei der Förderung der eigenen Gesundheit unterstützen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Bietet der Betrieb Hilfe zur Stressbewältigung und zum Ausgleich in der Freizeit Hilfe an (Work-Life-Balance)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird der Nichtraucherschutz eingehalten?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Schicken Sie Mitarbeitende, die über Hautprobleme klagen, zur Abklärung und Behandlung zum Arbeitsarzt ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Mitarbeitenden regelmässig über aktuelle Themen der Gesundheitsvorsorge informiert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird gesunde Ernährung thematisiert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden

7	Wird Mitarbeitenden eine Grippeimpfung angeboten?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden Aktionen im Bereich NBU durchgeführt (Velohelme, Skibindungen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Wird Mitarbeitenden, welche regelmässig grosse Lasten bewegen müssen, ein Trainingsprogramm zur Stärkung der Rückenmuskulatur (Rückenschule) angeboten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist der Konsum von Alkohol und Drogen während der Arbeitszeit und auf Baustellen strikte untersagt und wird dies durchgesetzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Sind allen Mitarbeitenden und Vorgesetzen die Konsequenzen bei Missbrauch bewusst und wurden sie darüber informiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Wird der Arbeitgeber / Vorgesetze informiert, falls ein Mitarbeitender Medikamente mit beeinflussender Wahrnehmung einnehmen muss und wird die Arbeit entsprechend angepasst?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Fühlen sich die Mitarbeitenden am Arbeitsplatz gemobbt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Falls Mobbing vorherrscht, werden angemessene Lösungsansätze umgesetzt (neutrale Ansprechperson)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Werden die Mitarbeitenden nicht sexuell belästigt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden Lösungen gesucht, falls sich Mitarbeitende sexuell belästigt fühlen (neutrale Ansprechperson)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Steht den Mitarbeitenden in den Büros ein Pausenraum zur Verfügung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Steht den Mitarbeitenden im Betrieb ein Pausenraum zur Verfügung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Kann der Pausenraum im Betrieb genügend geheizt werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Erlaubt der Pausenraum möglichst die Sicht ins Freie?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Sind die Pausenräume genügend gross und geeignet eingerichtet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Wird der Pausenraum sauber gehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Stehen den Mitarbeitenden geeignete, saubere sanitäre Einrichtungen zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Sind separate Toiletten und Garderoben für Männer und Frauen vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Wird die persönliche und allgemeine Hygiene im Betrieb thematisiert und sind Massnahmen zur Verbesserung der Hygiene getroffen worden (falls ein Defizit vorherrscht)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Maschinen, Anlagen, Druckluft				
	Allgemeines zu allen Maschinen, Anlagen, Geräte				
1	Ist das Bedienerpersonal für die Arbeiten an der entsprechenden Maschine, Anlage oder Gerät unterwiesen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Mitarbeitenden über die Langzeitwirkung von Vibrationen orientiert (auch kleinere Maschinen bei Montagearbeiten)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Stehen die Anleitungen in einer den Mitarbeitenden geläufigen Sprache zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird die Betriebsanleitung betriebsbezogen umgesetzt und wird sie eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Verfügen die Maschinen ab Jahrgang 1997 über ein CE-Kennzeichen und ist eine Konformitätserklärung vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Maschinen, die Werkzeuge, die Spann- und Schutzeinrichtungen in einwandfreiem technischem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind Not-Aus-Schalter vorhanden, gekennzeichnet, funktionsüberprüft und werden sie regelmässig gewartet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist der Hauptschalter gegen ein unbeabsichtigtes Einschalten gesichert (Vorhängeschloss o.ä.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

9	Befindet sich der Schalter zum Ein- und Ausschalten der Maschine in gutem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist die Ausschaltvorrichtung schnell und leicht erreichbar?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Sind alle Steuerorgane deutlich und lesbar gekennzeichnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind Sicherheitsvorrichtungen funktionsfähig und werden sie nicht umgangen (z.B. durch Festklemmen von Endschaltern)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden periodisch die Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion nachvollziehbar geprüft?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind die vorhandenen Gefährdungen und der notwendige Personenschutz signalisiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Ist die notwendige und entsprechende PSA vorhanden und wird diese konsequent benützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Wird periodisch eine vorbeugende Wartung gemäss den Angaben des Maschinen- oder Anlageherstellers durchgeführt und dokumentiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Werden alle Hilfs- und Transportmittel regelmässig, mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf einwandfreien Zustand überprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Werden technische Mängel sofort behoben oder die Maschine solange stillgelegt, bis die Mängel behoben sind?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Sind rotierende Maschinenteile und Werkzeuge gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Sind alle offenen Keilriemen und / oder schnelldrehenden Räder abgeschirmt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Sind alle Schutzvorrichtungen vorhanden, angebracht und in gutem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind die Maschinen standsicher und gegen Verschiebung durch Vibrationen am Boden oder auf den Arbeitstischen montiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Sind die Fusspedalen gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Wird beim Ausblasen von Sacklöchern oder beim Anblasen von Kanten ein Gehörschutz getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Ist sichergestellt, dass beim Ausblasen mit Druckluft keine Körperteile mit dem Luftstrahl in Berührung kommen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
26	Ist das Personal über die Gefahren der Druckluft informiert ?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
27	Werden bei einem Druck von mehr als 3.5 bar Mehrlochdüsen verwendet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
28	Werden möglichst Druckreduzierventile eingesetzt um den Druck auf 3.5 bar zu reduzieren?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Stapler, Ameise, Handhubwagen				
1	Sind alle Personen, die mit Staplern arbeiten, von einer Suva-anerkannten Staplerfahrschule oder betriebsintern von einem Suva-anerkannten Staplerfahrer-Instruktor ausgebildet worden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind alle Personen, die mit Staplern arbeiten, für die Benützung der im Betrieb eingesetzten Stapler instruiert und mit den Bedienungselementen, Eigenheiten und Zusatzausrüstungen vertraut gemacht worden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Verfügen alle Stapler über eine geeignete Rückhaltevorrichtung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Kennen die Mitarbeitenden die Pflicht, die Rückhaltevorrichtung anzuwenden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist ein Schutzdach vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist die Betriebsanleitung der Stapler vorhanden und wird sie betriebsbezogen umgesetzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden die Stapler nach den Instandhaltungsvorschriften des Herstellers kontrolliert, gewartet und instand gestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird die Instandhaltung durch Fachpersonal ausgeführt und dokumentiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

9	Ist beim Fahren mit Last eine ausreichende Sicht vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind die für den Stapler geltenden Daten sichtbar am Fahrzeug angebracht?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden die angegebenen (zulässigen) maximalen Lasten nicht überschritten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind die Lastaufnahmemittel für die verschiedenen Einsätze des Staplers verfügbar (z.B. Gabeln, Gabelverlängerungen, Klammern für Fässer, Rollen, Ballen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden Personen nur auf einem dafür vorgesehenen Fahrerstand befördert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind Massnahmen getroffen, um die Motorenemissionen in ganz oder teilweise geschlossenen Räumen gering zu halten?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Kennen die Staplerfahrenden die speziellen Gefahren im Betrieb (z.B. steile Rampe im Freien, unübersichtliche Stellen, Regale mit geringerer Tragfähigkeit)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Besitzen die Stapler, welche auf öffentlichen Strassen fahren ein Nummernschild oder über eine Sonderbewilligung (kantonales Strassenverkehrsamt)?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Wird das Bedienerpersonal zur Benützung des Deichselstaplers durch eine dafür befähigte Person unterwiesen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Kennen die Führer der Deichselgeräte die speziellen Gefahren im Betrieb (unübersichtliche Stellen, Hindernisse, ungenügende Tragfähigkeit des Bodens, etc.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Sind die Betriebsanleitung und das Lastdiagramm zu jedem Deichselgerät griffbereit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Sind die Schutzeinrichtungen der Stapler und Deichselgeräte in einwandfreiem technischem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Funktionieren die Sicherheitseinrichtungen (Zündschlüssel, Fahrtrichtungsschalter, Sicherheitsknopf, Sicherheitsabschaltungen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind die zu transportierenden Lastgewichte auf den Lasten angeschrieben oder sind sie für die Deichselgeräte-Führer anderweitig erkennbar?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Sind die vorhandenen Gefährdungen und der notwendige Personenschutz signalisiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Sind der Rand des Chassis und die Räder so gestaltet oder mit einem Schutz versehen, dass die Füsse des Deichselgeräte-Führers nicht gefährdet werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Tragen die Logistikmitarbeitenden Sicherheitsschuhe?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
26	Ist die Deichsel genügend lang, so dass sich der Führer des Deichselgerätes nicht mit dem Chassisrand auf die Fersen fährt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
27	Sind Deichselgeräte mit Standplattform so ausgerüstet, dass das Abgeworfen werden in Kurven und beim Bremsen sowie die Einklemmgefahr für Beine beim Rückwärtsfahren nicht geschehen können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
28	Werden Deichselgeräte nach den Instandhaltungsvorschriften des Herstellers kontrolliert, gewartet und instand gestellt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
29	Werden alle Hilfs- und Transportmittel regelmässig, mindestens einmal jährlich durch einen Sachkundigen auf einwandfreien Zustand überprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
30	Sind die Mitarbeitenden darüber instruiert, dass mit dem Handhubwagen nicht Trottinett gefahren werden darf?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
31	Wird die Deichsel des Handhubwagens jeweils nach Gebrauch 90° zur Ziehrichtung abgedreht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
32	Werden die Lasten nach Beförderung jeweils abgestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
33	Sind die Batterieladegeräte in einwandfreiem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
34	Sind die Batterieladeräume und -stellen gelüftet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
35	Ist die Absaugöffnung bei künstlicher Lüftung im Bodenbereich?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
36	Wird darauf geachtet, dass sich im Umkreis von 1 m der zu ladenden Batterie kein funkenbildendes oder glühendes Betriebsmittel befindet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
37	Sind Batterie-Oberflächen und -tröge frei von Schmutz und Feuchtigkeit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

38	Werden Kabelverbindungen und Anschlussklemmen auf Korrosionsfreiheit und festen Sitz hin kontrolliert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
39	Wird beim Kontrollieren der Säuredichte und beim Nachfüllen von Wasser die Schutzbrille und säureresistente Handschuhe getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
40	Ist die bei Augenverätzungen notwendigen Augenspülvorrichtungen und/oder Wasseranschluss vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
41	Besteht im Bereich des Batterieladeraumes ein signalisiertes Rauch- und Feuerverbot und wird es eingehalten?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
42	Sind die Mitarbeiter betreffend der Gefahren und der notwendigen Massnahmen instruiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
43	Wird das Batteriekontrollbuch geführt und sind die Eintragungen korrekt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Krananlagen				
1	Ist die maximal zulässige Last am Kran gut sichtbar angeschrieben?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind auf den Steuerbirnen die Bewegungsrichtungen eindeutig und klar bezeichnet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Kranschalter klar bezeichnet, abschliessbar und gut zugänglich?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die verwendeten Lastanschlagmittel jeweils in gutem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Lastanschlagmittel (Seile, Rundschlingen, Drahtseile usw.) periodisch durch eine Seilkontrollstelle geprüft?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Funktioniert die Sicherung des Lasthakens korrekt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist die Wahl der Hebemittel und Transportmittel optimal gelöst?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind den Lastenbindern die Ausschusskriterien von Lasthebemitteln bekannt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind die Lastahnbinder vorschriftgemäss ausgebildet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden Bremsen und Hubendschalter regelmässig geprüft?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden periodisch die Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion nachvollziehbar geprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind die Mitarbeitenden im Benutzen des Krans ausreichend ausgebildet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Wird der Kran gemäss Bedienungsanleitung betrieben?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind die zu transportierenden Lasten eben und sauber?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Werden die Lasthebegeräte in Ruhestellung nicht am Kran hängengelassen, sondern abgesetzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Ist die Sicherung der Last auch bei einem Stromausfall gewährleistet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind geeignete Kantenreiter in ausreichender Anzahl vorhanden (Schutz der Lastanschlagmittel)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird der Einfluss des Spreizwinkels beachtet, resp. der max. zulässige Spreizwinkel eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Wird jeder Aufenthalt unter schwebenden Lasten nach Möglichkeit vermieden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Werden Funktionsstörungen, Mängel und Beschädigungen an Kranen sofort an den Vorgesetzten gemeldet und von diesem die Instandstellung angeordnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Sind die Baukranführer (falls eigener im Betrieb) entsprechend ausgebildet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Regalbediengeräte				
1	Sind geeignete Massnahmen getroffen, damit das Aktivieren der Geräte verunmöglicht wird, sofern sich Personen im Wirkungsbereich der Geräte befinden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

2	Ist an den Zugängen die Sicherheitskennzeichnung dauerhaft und deutlich sichtbar angebracht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind allfällige Zugangssicherungen in einem ordnungsgemässen Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist der Zugang in den Gefahrenbereich erschwert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Anpassrampen, Hebebühnen				
1	Sind die Abmessungen und die Tragfähigkeit der Anpassrampe für die transportierten Güter und eingesetzten Fördergeräte ausreichend?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Sicherheitszonen bei Anpassrampen signalisiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist die Rampe noch mit allen bei der Inbetriebsetzung mitgelieferten Bestandteilen ausgestattet? (Gummipuffer, einklappbare Zungen, seitliche Markierung)	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist die Anpassrampe mit einem Sicherheitsschalter ausgestattet, der sich in der Aus-Stellung mit einem Vorhängeschloss sichern lässt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Kanten der Anpassrampe als Gefahrenstellen gekennzeichnet (schwarz-gelbe Markierung)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die rutschhemmenden Bodenplatten, die seitlichen Bleche noch in gutem Zustand (Abnützung der Oberfläche, verbogene Bleche etc.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Wird die Rampe nach der Benutzung korrekt in ihre Ausgangsposition zurückgestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist zwischen dem Lastwagenheck und dem Gebäude über der Rampe ein Sicherheitsabstand von mind. 0.4 m gewährleistet (z.B. Puffer)?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist für das Andocken der LKW eine korrekte Markierung vorhanden (z.B. Leitlinien am Boden)?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Können Instandhaltungsarbeiten unter der Rampe ohne Gefährdung vorgenommen werden (Blockiervorrichtung in gutem Zustand, Raum nicht verstellt)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Kann die Hebebühne ohne Einklemmgefahr abgesenkt und angehoben werden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind die maschinenseitigen Sicherheitsvorrichtungen installiert (Kontaktleisten, Ladebrücken, Geländer) und funktionieren sie?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden periodisch die Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktion nachvollziehbar geprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Wird die Rampe regelmässig nach den Vorschriften des Herstellers instand gehalten und wird das Serviceheft nachgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Können die Bedienungsorgane gefahrlos betätigt werden und befinden sie sich an einer Stelle, von wo aus sich alle Bewegungen der Hebebühne überblicken lassen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Sind die Mitarbeitenden über die nötigen Massnahmen informiert: Sicherung der Fahrzeuge mit Keil, visuelle Überwachung der Bewegungen der Rampe, korrekte Anpassung der Rampe an das Fahrzeug?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind die Abmessungen und die Tragfähigkeit der Hebebühne für die transportierten Güter und eingesetzten Fördergeräte ausreichend?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Sind die Sicherheitszonen bei Hebebühnen signalisiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Kann bei unten offenen Scherenhebebühnen der Gefahrenbereich unter der Bühne eingesehen werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Können die Bedienungsorgane gefahrlos betätigt werden und befinden sie sich an einer Stelle, von wo aus sich alle Bewegungen der Hebebühne überblicken lassen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Kann die Hebebühne ohne Einklemmgefahr abgesenkt und angehoben werden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind die maschinenseitigen Sicherheitsvorrichtungen installiert (Kontaktleisten, Ladebrücken, Geländer) und funktionieren sie?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Sind die Kanten der Hebebühne als Gefahrenstellen gekennzeichnet (schwarz-gelbe Markierung)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Besteht bei einer Fallhöhe von über 1m und bei Hebebühnen, die sich hinter einer Türe oder einem Durchgang befinden ein Schutz gegen Absturz auf die abgesenkte Hebebühne?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

25	Sind die für den Warenumschlag nicht benützten Seiten gegen Absturz gesichert, ohne dass weitere Einklemmgefahr entsteht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Bohren, Drehen, Fräsen				
1	Werden die Kühlschmiermittel gemäss den Empfehlungen des Herstellers gewartet und entsorgt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind Benutzer der Fräse über die zusätzlichen persönlichen Schutzmassnahmen informiert (keine losen Kleider tragen, Schutz langer Haare, Handschuhverbot)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind Hilfsmittel zum Beseitigen der Späne vorhanden, z.B. Bürste oder Spänehaken?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Benutzer für das korrekte Arbeiten an der Bohrmaschine ausgebildet (keine Lappen in der Nähe drehender Werkzeuge, kleine Teile und dünne Bleche nicht von Hand halten)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind Benutzer der Bohrmaschine über die zusätzlichen persönlichen Schutzmassnahmen informiert (keine losen Kleider tragen, Schutz langer Haare, Handschuhverbot)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist die Bohrmaschine mit Vorrichtungen wie Briden oder Schraubstock zum Fixieren der Werkstücke ausgerüstet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind Hilfsmittel zum Beseitigen der Späne vorhanden, z.B. eine Bürste oder ein Spänehaken?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind die Benutzer für das korrekte Arbeiten an der Drehbank ausgebildet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind Karusselldrehbänke ausreichend gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wird bei CNC Maschinen sichergestellt, dass Programmfehler nicht zu gefährlichen Kollisionen führen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist bei der Stangenbearbeitung sichergestellt, dass zu lange freie Längen nicht zu Gefahren führen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind die Gefahrenbereiche von autom. Handlingeinrichtungen ausreichend geschützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Sind die Werkzeuge mit Schneidschutz versehen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind gegebenenfalls Spannhaken vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wird darauf geachtet, dass die Werkstücke ausreichend sicher eingespannt sind ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Tisch- und Formatkreissäge, Zuschnitt vertikal				
1	Ist das Sägeblatt unter dem Tisch gegen Berühren gesichert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist eine funktionstüchtige und intakte Schutzhaube montiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Spaltkeil korrekt eingestellt (max. 5mm Abstand zu Sägeblatt) und liegt er in der Flucht des Sägeblattes?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Hat der Spaltkeil die richtige Dicke (dünner als die Schnittbreite, mindestens so dick wie Sägeblattkörper)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind ein Seiten- und ein Längsstossholz an der Maschine griffbereit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist ein in der Längsrichtung verschiebbarer Anschlag vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist der Parallelanschlag im Bereich der Schutzhaube nicht höher als 15mm?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden Späne von oben und von unten abgesaugt (nur Maschinen Baujahr 1997 und jünger)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die Schutzeinrichtungen (Schutzhaube, Stosshölzer, Gehörschutz) für entsprechende Arbeiten verwendet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind die Benützer über die Gefahren und Sicherheitseinrichtungen instruiert und werden sie regelmässig sensibilisiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Besteht genügend freier Platz an der Säge (markierte Freihaltezone) und ist der Boden rutschhemmend?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

12	Ist eine ausreichend dimensionierte Absauganlage vorhanden, welche beim Betrieb der Säge automatisch anläuft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden nur geeignete scharfe Werkzeuge verwendet (Richtige Abmessung, kein HSS, keine verformten Sägeblätter,...)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden die Werkzeuge sicher transportiert (geeignetes Behältnis, Handschuhe)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wird die Werkstückgrösse gemäss Herstellerangaben eingehalten und werden Leisten nur im Vertikalschnitt gesägt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Wird das Sägeaggregat jederzeit richtig verschoben (am Griff)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Wird beachtet, dass niemals hinter das Schnittgut gefasst wird?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird immer kontrolliert, dass der Spaltkeil richtig eingesetzt und eingestellt ist und dass die Absaughaube einwandfrei funktioniert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Wird für Service- oder Reinigungsarbeiten der Serviceschalter gesichert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Wird die Säge und die Absauganlage gemäss den Anleitungen des Lieferanten nachvollziehbar gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Wird bei allen Arbeiten an der Vertikalplattensäge ein Gehörschutz getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Werden Platten jederzeit sicher gelagert und nicht frei stehen gelassen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Werden für den Transport von Platten geeignete Hilfsmittel eingesetzt (Plattenwagen, Plattenheber) und wird für schwere Platten gegebenenfalls eine zweite Person gerufen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Bandsäge				
1	Sind feste und einstellbare Verdeckungen vorhanden, mit denen das Sägeband auf der Schnittseite verdeckt werden kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist das Sägeband auf der aufsteigenden Seite und unter dem Tisch vorne und seitlich verdeckt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist mit einem Schutzband über der oberen rolle oder mit einer Verdeckung sichergestellt, dass bei einem Bandbruch das Bandende nicht herumgeschleudert werden kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Antriebselemente (Riemen) durch Verdeckungen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist die obere und die untere Rolle z.B. mit schwenkbaren Verdeckungen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist die Tischeinlage mit dem Maschinentisch bündig und der Schlitz höchstens 5mm breit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden die Sägespäne und der Staub abgesaugt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird die Verdeckung auf der Schnittseite auf das Werkstück abgesenkt (Zwischenraum max. 10mm)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Wird beim Querschneiden von runden Hölzern sichergestellt, dass sich diese nicht drehen können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden beim Schneiden kleiner Werkstücke Stosshölzer, Lehren usw. verwendet, so das mit den Fingern nicht in die Nähe des Sägebandes gegriffen werden muss?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Wird nach dem Wechseln des Sägebandes darauf geachtet, dass sich vor dem Probelauf die Verdeckungen in der Schutzposition befinden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Schleifmaschine				
1	Ist die Tisch- oder Bockschleifmaschine korrekt am Boden oder auf der Werkbank befestigt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist die Drehzahl an der Maschine gut sichtbar angeschrieben?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist die Schleifscheibe von einem Schutzverdeck umgeben, das sich in gutem Zustand befindet und korrekt eingestellt ist?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind vorne und seitlich Schleifauflagen zum Auflegen der Arbeitsstücke vorhanden und befinden sie sich in gutem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

5	Sind die Auflagen so eingestellt, dass ihr Abstand zur Schleifscheibe höchstens 2 mm beträgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist gewährleistet, dass Schleifstaub keine anderen Mitarbeiter gefährdet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden nur für die entsprechende Maschine vorgesehene, technisch einwandfreie Schleifscheiben verwendet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind die Wellenenden (Gewinde) der Schleifspindeln gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die Schleifscheiben nur in der vom Hersteller vorgesehenen Art verwendet (Drehzahl, Werkstoffe der Werkstücke, Abdrehen...)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Scheren und Abkanten				
1	Beträgt der waagrechte Abstand der Befehlseinrichtung zur Gefahrenstelle mindestens 1 m?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist das unbeabsichtigte Betätigen der Befehlseinrichtung ausgeschlossen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Gefahrenbereich mittels einer berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung (z.B. Lichtvorhang) gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist die Schutzeinrichtung gekennzeichnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist ein Sicherheitsabstand zwischen Schutzeinrichtung und Gefahrenstelle von 10 cm vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind verstellbare Werkstückauflagen und -anschläge vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Stehen für grosse und schwere Bleche (schwerer als ca.12 Kg) geeignete Hebezeuge zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist der Abstand zwischen Niederhalter und Blech kleiner als 7 mm ist?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist die Schnittlinie auf der ganzen Länge des Messerbalkens geschützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind die Seitenschutzeinrichtungen in gutem Zustand und fest an der Maschine montiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist die Rückseite der Tafelschere so gesichert, dass nicht in die Schnittstelle gegriffen werden kann und beim Betreten der Rückseite die Maschine stoppt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Pressen				
1	Weisen die Maschinen eine Zweihandschaltung oder eine andere Sicherheitseinrichtung auf?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind Bereiche der Pressbewegung mit einem Schutz gegen Hineingreifen ausgerüstet (Lichtschranke)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind bewegliche Maschinenelemente (Kurbel, Stössel etc.) ausreichend eingeschalt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Kann die Presse in einer natürlichen Körperhaltung bedient werden ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Spann-Elemente sicher und mit geringem Kraftaufwand zu bedienen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist die gute Sicht auf den Arbeitsbereich gewährleistet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind nicht einsehbare Bereiche abgesperrt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist sichergestellt, dass der Schallpegel unter 85 dB liegt oder wird ansonsten von allen Mitarbeitern ein Gehörschutz getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Weiss der Maschinenführer, dass der Einsatz der Fingerschutzvorrichtung für Pressen (vorwiegend Exzenterpressen, aber auch hydraulische und pneumatische Pressen) ab 1.1.2012 verboten ist (SUVA)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden bis zum 1.1.2012 folgende Punkte erledigt? 1. Handlungsbedarf abkären und Umsetzung planen, 2. Vorhandene Fingerschutzvorrichtungen vorschriftsgemäss, sicher einrichten, verwenden und warten durch Sachkundige, 3. Überprüfen, ob alle Pressen sicher eingesetzt werden	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

	Rund- und Sickenmaschine				
1	Ist der Bereich der Einzugswalzen wo möglich abgesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Ist der Not-Aus-Schalter in unmittelbarer Nähe und funktionstüchtig?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Stoppen die Einzugswalzen sofort nach Drücken des Not-Aus-Schalters?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wissen die Mitarbeitenden, dass sie keine Handschuhe bei Arbeiten an der Maschine tragen dürfen (Einzugsgefahr bei Walzen)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Drucklufterzeugung				
1	Sind die Druckluftanlage und die Schläuche in einwandfreiem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird die Druckluftanlage bei Wartungsarbeiten stillgesetzt und in dieser Position verriegelt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind am Kompressor die Antriebselemente (z.B. Riemen) durch Verdeckungen allseitig gesichert, so das nicht in die Gefahrenstellen gegriffen werden kann?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist die Kompressoranlage so aufgestellt, dass die Ausrüstungsteile leicht zugänglich sind (Schauöffnungen, Putzlöcher, Sicherheitsventil, Druckmesseinrichtung, Manometer)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist die Kompressoranlage so aufgestellt, dass keine ständige Lärmbelästigung an den Arbeitsplätzen entsteht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird das Kondenswasser im Druckbehälter und an den Wasserabscheidern regelmässig abgelassen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden rückschlagfreie Kopplungen verwendet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist das Personal über die Gefahren der Druckluft informiert ?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden bei einem Druck von mehr als 3.5 bar Mehrlochdüsen verwendet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden möglichst Druckreduzierventile eingesetzt um den Druck auf 3.5 bar zu reduzieren?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Ist sichergestellt, dass beim Ausblasen mit Druckluft keine Körperteile mit dem Luftstrahl in Berührung kommen ?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Nagelpistole				
1	Funktioniert die Auslösesicherung der Nagelpistole einwandfrei?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind Pistolen für Nägel, die länger als 130 mm sind, zusätzlich mit einer Sicherungsfolge ausgerüstet (Auslöser und Auslösesicherung vor Schussabgabe in Ausgangslage zurück)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Druckluftleitungen mit Sicherheitskupplungen ausgerüstet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist die Nagelpistole so eingerichtet, dass beim Anschliessen und Trennen vom Druckluftnetz keine Restenergie mehr vorhanden ist, mit der ein Schuss ausgelöst werden könnte?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist der Auslöser so angeordnet, dass nicht unbeabsichtigt ein Schuss ausgelöst werden kann beim Ablegen, Anstossen, Hängenbleiben oder Herabfallen der Nagelpistole?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind Nagelpistolen, die schwerer als 2,5 kg sind, mit einer Öse zum Aufhängen ausgerüstet und solche, die schwerer als 6 kg sind, mit einem zusätzlichen Handgriff?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden Arbeiten in der Höhe mit der Nagelpistole von einem sicheren Standort ausgeführt, z. B. unter Einsatz von Rollgerüsten, Podestleitern, Arbeitshebebühnen usw.?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Ist der Arbeitsplatz frei von herumliegenden Gegenständen, Druckluftleitungen usw.?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist sichergestellt, dass die Nagelpistole nur an Druckluftleitungen angeschlossen wird, bei denen der max. zulässige Druck nicht um mehr als 10% überschritten wird?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind an den ortsfesten Arbeitsplätzen für Geräte, die schwerer als 2,5 kg sind, Aufhängevorrichtungen mit Federzug vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

11	Sind die betroffenen Mitarbeitenden über den sicheren Umgang mit Nagelpistolen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Haben Sie sichergestellt, dass die Nagelpistolen regelmässig gemäss Bedienungsanleitung gereinigt und geölt werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden die Nagelpistolen in Ihrem Betrieb durch einen ausgewiesenen Fachmann (z. B. Händler oder Hersteller) gewartet und instand gehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden nur Nägel verwendet, die für die entsprechende Nagelpistole geeignet sind?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Schweissen, Schneiden Gas				
1	Sind die Räumlichkeiten ausreichend belüftet und werden die Gase / Dämpfe an der Quelle abgesaugt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wissen die Mitarbeitenden, dass bei Oberflächen mit Anstrichen oder Überzügen die Gefahr zunimmt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Arbeitsplatz so bemessen, dass ein ungehindertes Arbeiten gewährleistet ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Arbeitsplätze ausreichend voneinander getrennt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist der Arbeitsplatz so gestaltet, dass Wände und andere Einrichtungen möglichst wenig Strahlen reflektieren?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist der Arbeitsplatz so gestaltet, dass Drittpersonen nicht durch Strahlen gefährdet werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden bei der Verwendung von chemischen Hilfsstoffen die Gefahrenhinweise beachtet?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die Werkstücke vor dem Schweissen von Fetten und Ölen gereinigt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wird eine geeignete schwerentflammbare Arbeitskleidung getragen, die den Körper bedeckt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Wird ein geeigneter Augenschutz getragen (gegen Funken, sichtbare und unsichtbare Strahlung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Ist ein Gehörschutz vorhanden und wird er getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden beim Schweissen besonders gefährdete Körperteile zusätzlich durch Schutzschürzen, Schutzärmel, Gamaschen usw. geschützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden bei Arbeiten unter erhöhter Gefährdung entsprechende Massnahmen aufgestellt und eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wird periodisch eine vorbeugende Wartung durchgeführt und dokumentiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden technische Mängel sofort behoben oder die Maschine stillgelegt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Ist eine geeignete Ablage für Brenner und Schläuche vorhanden, die keine Hohlräume aufweist (Bildung zündfähiger Gemische)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Wird der Acetylenentwickler entsprechend der Anleitung bedient, gereinigt und gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Ist die richtige Handhabung von Gasflaschen bekannt und wird sie berücksichtigt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Werden Druckreduzierventile stets sorgfältig behandelt und gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Werden Gasleitungen regelmässig auf ihre Dichtheit überprüft und schadhafte Teile ersetzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Sind die Gasschläuche gegen das Abgleiten von den Schlauchtüllen gesichert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Werden die Schläuche übersichtlich verlegt, gegen Beschädigung geschützt und bei Bedarf unverzüglich ersetzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Sind beim Einsatz von Brennern zwischen dem Druckminderer und dem Brenner Sicherheitseinrichtungen angeordnet, die ein Rückschlagen der Flammen verhindern?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Werden Sicherheitseinrichtungen wie Wasservorlagen, Gasrücktrittsventile, Flammensperren regelmässig auf ihre Funktion überprüft und gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

26	Werden Gasflaschen vor übermässiger Erwärmung, mechanischer Beschädigung und korrosiven Stoffen bewahrt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
27	Werden in Zonen mit erhöhter Brandgefahr keine Gasflaschen angeschlossen oder gelagert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
28	Werden Gasflaschen gut zugänglich aufgestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
29	Werden Gasflaschen nur mit aufgeschraubter Schutzkappe gelagert und transportiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
30	Werden Gasflaschen gegen Sturz und Wegrollen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
31	Werden Flaschenventile beidhändig und langsam geöffnet?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
32	Werden bei Ausserbetriebsetzen der Anlagen, oder bei leeren Falschen die Flaschenventile geschlossen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
33	Werden Gasflaschen wenn möglich nur mit Hilfsmitteln transportiert und beim Heben auf eine gut Körperhaltung geachtet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
34	Werden Schweissarbeiten von Dritten nur aufgrund einer Schweissbewilligung durchgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
35	Sind die Beschäftigten über die Brandgefahren informiert und wissen sie, was im Notfall zu tun ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
36	Sind Massnahmen zur Brandverhütung getroffen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Schweissen, Schneiden Elektro				
1	Sind die Räumlichkeiten ausreichend belüftet und werden die Gase / Dämpfe an der Quelle abgesaugt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wissen die Mitarbeitenden, dass bei Oberflächen mit Anstrichen oder Überzügen die Gefahr zunimmt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Arbeitsplatz so bemessen, dass ein ungehindertes Arbeiten gewährleistet ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Arbeitsplätze ausreichend voneinander getrennt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Ist der Arbeitsplatz so gestaltet, dass Wände und andere Einrichtungen möglichst wenig Strahlen reflektieren?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist der Arbeitsplatz so gestaltet, dass Drittpersonen nicht durch Strahlen gefährdet werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden bei der Verwendung von chemischen Hilfsstoffen die Gefahrenhinweise beachtet?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die Werkstücke vor dem Schweissen von Fetten und Ölen gereinigt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wird eine geeignete schwerentflammbare Arbeitskleidung getragen, die den Körper bedeckt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Wird ein geeigneter Augenschutz getragen (gegen Funken, sichtbare und unsichtbare Strahlung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Ist ein Gehörschutz vorhanden und wird er getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden beim Schweissen besonders gefährdete Körperteile zusätzlich durch Schutzschürzen, Schutzärmel, Gamaschen usw. geschützt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden bei Arbeiten unter erhöhter Gefährdung entsprechende Massnahmen aufgestellt und eingehalten?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Wird periodisch eine vorbeugende Wartung durchgeführt und dokumentiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden technische Mängel sofort behoben oder die Maschine stillgelegt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Werden Schweissarbeiten von Dritten nur aufgrund einer Schweissbewilligung durchgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Sind die Beschäftigten über die Brandgefahren informiert und wissen sie, was im Notfall zu tun ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

19	Sind Massnahmen zur Brandverhütung getroffen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Löten				
1	Sind die gasführenden Einrichtungen gasdicht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Gasschläuche gegen das Abgleiten von den Schlauchtüllen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind beim Einsatz von Brennern zwischen dem Druckminderer und dem Brenner Sicherheitseinrichtungen angeordnet, die ein Rückschlagen der Flammen verhindern?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Entspricht der Arbeitsplatz den ergonomischen Anforderungen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Entsprechen die Arbeitsplätze den Anforderungen bezüglich Grösse und Arbeitshöhe?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden Überlastungen durch repetitive Arbeiten (sich kurzzyklisch wiederholende Arbeiten) vermieden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Wird im Falle von Arbeiten mit brennbaren oder toxischen Chemikalien die aktive Raumlüftung sichergestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind geeignete Brandlöschmittel in ausreichender Anzahl vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist die Beleuchtung ausreichend?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist eine geeignete Ablage vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Wird bei Arbeiten auf einen sauberen ordentlichen Arbeitsplatz geachtet?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Wird die persönliche Arbeitsschutzausrüstung benutzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Werden technische Mängel sofort behoben oder Geräte stillgelegt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten mit Elektro- und Handwerkzeugen				
	Elektro- und Handwerkzeuge				
1	Werden in Ihrem Betrieb Elektrohandwerkzeuge von einer Fachperson beschafft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird beim Kauf von Elektrohandwerkzeugen auch ergonomischen Gesichtspunkten Rechnung getragen (z. B. handgerechte Form der Griffe)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wurde für Maschinen, die seit dem 1.1.1997 gekauft wurden, eine Konformitätserklärung des Herstellers oder Verkäufers mitgeliefert, und ist für alle Maschinen eine Betriebsanleitung griffbereit?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist der Ein/Aus-Schalter der Maschinen in gutem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Elektrohandwerkzeuge äusserlich in gutem Zustand (Gehäuse, Griff, Schaft)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden die Elektrohandwerkzeuge bei Defekten sofort aus dem Verkehr gezogen und repariert oder ersetzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist der elektrische Anschluss (Kabel, Stecker) der Maschinen in gutem Zustand? – keine abgesägten und abgebrochenen Schutzleiter-Kontaktstifte – keine gespaltenen, rissigen und abgeänderten Stecker – keine beschädigten Kabel	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Liegen die Lüftungsgitter der Motoren frei?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Ist das Werkzeugbefestigungssystem der Maschinen in gutem Zustand und werden die dafür vorgesehenen Werkzeuge verwendet (Winkelschleifer, Bohrmaschine)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Sind die Elektrohandwerkzeuge mit den beim Kauf mitgelieferten Schutzvorrichtungen ausgestattet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Sind die Elektrohandwerkzeuge nötigenfalls (Schleifmaschinen, Hobelmaschinen) mit einem Sack oder einer anderen Vorrichtung zum Auffangen und Absaugen von Staub und Spänen ausgestattet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind die Bohrer richtig geschliffen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

13	Sind die Sägeblätter und Bohrer für die zu bearbeitenden Materialien geeignet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Sind die Schleifscheiben entsprechend der Leistung der Maschinen dimensioniert (Durchmesser, Drehgeschwindigkeit)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Sind alle Verlängerungskabel und Kabelrollen in gutem Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Werden für Arbeiten bei welchen eine Kabelrolle notwendig ist, das Kabel jeweils ganz von der Rolle abgerollt (Ueberhitzung, Brandgefahr)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind die Elektrohandwerkzeuge für die auszuführenden Arbeiten geeignet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Ist das Personal im sicheren Arbeiten mit den Elektrohandwerkzeugen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Wird mit Schussabgebenden Elektrohandwerkzeugen nie auf Personen gezielt (z.B. Bolzenschiessapparat, Bostitch, Nagelpistole)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
20	Werden die Maschinen an einem dafür bestimmten Ort aufbewahrt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
21	Ist in Ihrem Betrieb eine Person bestimmt, die für die Reparatur und den Unterhalt der Elektrohandwerkzeuge zuständig ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
22	Wissen alle Mitarbeitenden, wohin sie defekte Maschinen bringen müssen und wer für die Reparatur zuständig ist?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
23	Liegen für die jeweiligen Tätigkeiten die geeigneten ergonomischen und sicheren Handwerkzeuge vor?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
24	Liegen die Werkzeuge gut in der Hand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
25	Sind die Werkzeuge sauber und in gutem Zustand (keine Defekte, z.B. Hammerstiel, Aufweitung der Rollgabelschlüssel etc.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
26	Wird an spannungsführenden Teilen nur mit isolierten Werkzeugen gearbeitet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
27	Wird bei Explosionsgefahr nur mit Werkzeugen gearbeitet, die keine Funken erzeugen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
28	Kann bei Arbeiten mit Handleuchten die Elektrisierungs- und Verletzungsgefahr durch Glassplitter ausgeschlossen werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
29	Werden Werkzeuge laufend überprüft und nötigenfalls sofort instand gestellt oder ersetzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
30	Werden Werkzeuge geordnet aufbewahrt (bei Verletzungsgefahr geschützt durch Hüllen etc.)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
31	Werden scharfe und spitzige Handwerkzeuge nicht in den Kleidertaschen mitgetragen (Schnitt- und Stechgefahr)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
32	Werden spitze und scharfe Werkzeuge beim Transport geschützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
33	Sind die Schlagwerkzeuge frei von Brauen und Splitterbrüchen an den Schlagflächen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
34	Sind die vorhandenen Kratzwerkzeuge für die entsprechenden Kratzarbeiten geeignet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
35	Sind die Kratzwerkzeuge in gutem Zustand, sodass sie sicher verwendet werden können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
36	Ist die für die jeweiligen Arbeiten notwendige PSA vorhanden, in gutem Zustand und wird sie konsequent getragen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten mit Laser (Baulaser)				
1	Entspricht der verwendete Laser den Sicherheitsvorschriften?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird die Wartung des Lasers gemäss den Angaben des Herstellers durchgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Mitarbeitenden im sicheren Umgang mit Baulasern instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird der Laser zum Transport immer abgeschaltet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

	Arbeiten mit Laser in der Telematik (single- und multi mode)				
1	Wird überprüft, ob die Laserschutzbrille exakt der Wellenlänge des Lasers angepasst ist (sonst schützt sie nicht)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die entsprechenden Mitarbeitenden im sicheren Umgang mit "single-mode", "multi-mode", "Lichtwellenleiter-Kommunikationssystemen" nachweisbar instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden Laser ab dem Gefährdungsgrad > 2M nicht instruierten Personen unzugänglich gemacht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird vor jedem Arbeitsbeginn überprüft, ob alle Schutzvorrichtungen (Schutzdeckel etc.) auf den Interfaces korrekt geschlossen sind?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Informieren sich die Mitarbeitenden immer anhand von Sicherheitszeichen, Laserdatenschildern und Laserwarnzeichen, welches Signal anstehen kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wissen die Mitarbeitenden, dass bei Signalen im unsichtbaren Bereich jederzeit ein Signal anstehen kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden beim Trennen von LWL-Steckern oder bei Faserbruch die notwendigen Vorsichtsmassnahmen getroffen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden die Faserenden zuverlässig bedeckt, falls diese in der Nähe von Augen oder anderen empfindlichen Stellen sind?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Wird nie direkt in den Laserstrahl, in den Stecker oder in das Faserende geschaut, falls unklar ist, ob ein Signal ansteht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wissen die Mitarbeitenden, dass sie keine optischen Geräte im Zusammenhang mit LWL-Signalen verwenden dürfen (persönlich angepasste Brillen sind keine optischen Geräte)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Wird bei aktiven Komponenten die DIN EN Norm 60825-2 durch eine Konformitätserklärung erfüllt und kann diese nachgewiesen werden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Quelle: Burkhalter Technics AG, Zürich				
	Materialien und Arbeitsstoffe				
	Allgemeiner Umgang mit Gefahrstoffen				
1	Entspricht die Kennzeichnung der Chemikalien der Chemikaliengesetzgebung (Bezeichnung, Lieferant, Gefahrenkennzeichen, R-/S-Sätze)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird bei Umschütten oder Umfüllen die Kennzeichnung auf dem neuen Gebinde richtig angebracht (Bezeichnung, Lieferant, Gefahrenkennzeichen, R-/S-Sätze)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist die Kennzeichnung immer eindeutig lesbar, dass Verwechslungen ausgeschlossen werden können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Sicherheitsdatenblätter (SDB) oder Merkblätter für die Mitarbeitenden greifbar, verständlich und werden die Sicherheitsvorschriften beachtet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Mitarbeitenden für den Umgang mit Chemikalien geschult?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Hinweisschilder für die Schutzausrüstungen an den Stellen angebracht, an denen Chemikalien eingesetzt werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind geeignete PSA vorhanden und in gutem Zustand?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird die persönliche Schutzausrüstung benutzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die Schutzausrüstungen regelmässig auf ihre Eignung und Wirkung überprüft?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Stehen für die Mitarbeitenden, die dauernd Umgang mit Chemikalien haben, Chemikalienschutzanzüge zur Verfügung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Werden am Arbeitsplatz nur die notwendigen Mengen von Chemikalien gelagert, die für die jeweiligen Arbeiten gebraucht werden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Sind Vorkehrungen getroffen um das Überschreiten von MAK-Werte (maximale Arbeitsplatzkonzentration) zu erkennen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden

13	Sind alle hautgefährdenden Arbeitsstoffe sowie Tätigkeiten im Betrieb bekannt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
14	Werden Hautschutzpräparate von den Mitarbeitern in Eigenverantwortung benutzt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
15	Stehen beim Kontakt mit Chemikalien geeignete Wascheinrichtungen zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
16	Sind die Mitarbeitenden über die besonderen Erste-Hilfe-Massnahmen instruiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
17	Sind im Umgang mit brennbaren Chemikalien entsprechende Feuerlöscheinrichtungen vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
18	Werden Abfälle von Chemikalien entsprechend den Angaben der Sicherheitsdatenblätter gesammelt und entsorgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
19	Wurde überprüft, ob das zu verwendende Produkt durch ein weniger gefährliches ersetzt werden könnte?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Gefahrgut Umgang				
1	Wurden alle Mitarbeitenden geschult, welche mit Gefahrgut zu tun haben?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wurde abgeklärt, welche Güter angeliefert, ausgeliefert oder vom Unternehmen befördert werden und als Gefahrgut gelten (UN-Nummer)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wurde abgeklärt, ob ein Gefahrgutbeauftragter beizuziehen ist (abhängig von Transportmengen / Stoffklassifizierung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Verpackungseinheiten korrekt gekennzeichnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Chauffeure vorgängig informiert, dass Sie Gefahrgut transportieren?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird vor dem Transport überprüft, ob die zu transportierenden Gefahrgüter innerhalb der Freigrenze liegen oder nicht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Wird ein Gefahrgutbeauftragter beigezogen, falls über Freigrenze hinaus transportiert wird?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Entsprechen die Beförderungspapiere Gefahrgut für den Strassentransport den Vorgaben von ADR / SDR?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden die Gefahrgüter sicher transportiert (Ladungssicherung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Wird vor dem Transport abgeklärt, welche Strecken mit den geladenen Gefahrgütern befahren werden dürfen und welche nicht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Mörtel, Zement, Gips, Steinwolle, Glasfasergewebe, Keramikfasern, Bitumen, Kleber, Dichtmassen				
1	Wird der Arzt konsultiert, falls Haut-, Augen oder andere Irritationen bei den Mitarbeitenden vorkommen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Mitarbeitenden im sicheren Umgang mit Glasfasergewebe, Keramikfasern und Bitumen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird jeglicher Kontakt mit Keramikfasern (Haut, Augen, Mund und Atemwege) verhindert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Stehen entsprechende PSA (Atemschutz) zur Verfügung und werden diese benutzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Wird darauf geachtet, dass trotz weniger Fingerspitzengefühl die PSA für Arbeiten mit Klebern und Dichtmassen verwendet wird?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird bei Dichtmassen und Klebern mit Gefahrstoffeigenschaften darauf geachtet, dass die Hautpartien regelmässig gut gewaschen werden, sofern das Tragen der PSA nicht möglich ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Heizöl, Diesel, Benzin				
1	Werden Heizöl, Diesel und Benzin in den dafür vorgesehenen Behältern gelagert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Gebinde originalgekennzeichnet gemäss den Angaben des Herstellers?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

3	Wird das Rauchen um Bereich von brennbaren Flüssigkeiten strikte untersagt und durchgesetzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die vorhandenen Gebinde den notwendigen Mengen am Arbeitsplatz angepasst?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Umgang mit Gasen				
1	Sind die Gasflaschen gekennzeichnet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Erhalten die Benutzenden regelmässig Instruktionen zum Umgang mit Gasflaschen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden Gasflaschen aufrecht, gesichert und nur mit der Verschlusskappe transportiert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird sichergestellt, dass das Ventil der Flaschen während des Nichtgebrauchs und während des Transports gut geschlossen ist?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind alle Flaschen gegen Umfallen gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden Verbindungen beim Flaschenwechsel auf Sauberkeit und Dichtigkeit geprüft?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Wird das Flaschenventil nach Gebrauch immer geschlossen (auch bei leeren Gasflaschen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Wird besonderen Anweisungen des Lieferanten für das Lagern oder Verwenden der Gase Rechnung getragen?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Stehen für den Transport der Gasflaschen geeignete Transporthilfsmittel zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden die Gasflaschen an einem geeigneten Ort gelagert?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Haben Sie sichergestellt, dass keine brennbaren oder selbstentzündlichen Stoffe im gleichen Bereich wie die brennbaren Gase gelagert werden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
12	Werden Gasflaschen mit giftigen Gasen wie Chlor und Ammoniak in separaten Räumen, die nur vom Freien her zugänglich sind, aufgestellt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
13	Wird die Gasabfüllanlage korrekt benutz und gemäss den Angaben des Herstellers gewartet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Epoxide, Polyurethane				
1	Wird das Personal ausreichend über die Gefahren und Schutzmassnahmen instruiert und die Befolgung der gültigen Regelungen von den Vorgesetzten kontrolliert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Räume und Arbeitsplätze, wo Reaktionsharze verwendet oder gelagert werden, ausreichend natürlich oder künstlich gelüftet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden beim offenen Umgang mit Reaktionsharzen die auftretenden Dämpfe, Stäube und Aerosole mit Absaugungen am Entstehungsort erfasst und abgeführt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind beim Umgang mit leicht brennbaren Flüssigkeiten und bei deren Lagerung die explosionsgefährdeten Bereiche definiert und gekennzeichnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden Harzreste, verschmutztes Abdeckmaterial und gebrauchte Einwegutensilien rasch und korrekt entsorgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Stehen im Arbeitsbereich zweckmässige Feuerlöscher oder Löscheinrichtungen zur Verfügung?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Stehen Waschgelegenheiten zur Verfügung, damit Hautverschmutzungen durch Reaktionsharze rasch abgewaschen werden können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Sind in den Bereichen, wo mit ätzenden Stoffen gearbeitet wird, zweckmässige Einrichtungen für die Erste Hilfe vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Stehen geeignete PSA zur Verfügung und werden sie getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden Zündquelle vermieden (Explosionsgefahr)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

11	Werden Arbeitsbereiche, bei welchen Explosionsgefahr herrscht als solche gekennzeichnet und gegen Zündquellen abgesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Lösungsmittel				
1	Werden in den Arbeitsräumen bzw. im Arbeitsbereich nur diejenigen Mengen Lösemittel aufbewahrt, die für den ungehinderten Arbeitsablauf nötig sind?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden die Lösemittelvorräte an einem dazu geeigneten Ort gelagert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wurden Massnahmen getroffen, damit allenfalls ausgelaufene Lösemittel und ihre Dämpfe sich nicht in benachbarte Bereiche, Räume, Kanalisationen usw. ausbreiten können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind die Arbeitsbereiche ausreichend natürlich oder künstlich gelüftet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind die Bereiche, in denen mit leichtbrennbaren Lösemitteln umgegangen wird, als explosionsgefährdet definiert und gekennzeichnet (Zonen)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden in den explosionsgefährdeten Bereichen (Zonen) alle wirksamen Zündquellen vermieden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Sind in den Bereichen, in denen mit brennbaren Lösemitteln umgegangen wird, zweckmässige Lösch- und Kühleinrichtungen vorhanden. Feuerlöscher, Löschposten usw.)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Stehen dem Personal die nötigen persönlichen Schutzmittel zur Verfügung und werden sie korrekt benutzt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Werden für das Begehen von Behältern und engen Räumen und das Arbeiten in ihnen die entsprechenden Richtlinien befolgt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Kältemittel (Grundsätzliches, brennbare, toxische)				
1	Sind die Mitarbeitenden im sicheren Umgang mit den entsprechend verwendeten Kältemitteln geschult und kennen Sie die Gefahren?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Transportbehälter gegen umfallen gesichert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Kältemittelzylinder korrekt bezeichnet?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Kennen die Mitarbeitenden die Notfallmassnahmen und sind entsprechende Vorkehrungen getroffen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist eine geeignete (auch spezielle) und vollständige PSA vorhanden und wird diese für die jeweiligen Arbeiten konsequent getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind geeignete Bindemittel vorhanden, um entweichende Kältemittel nach einem Bruch oder unsachgemässer Befüllung zu binden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden Zündquellen bei Brandgefahr grundsätzlich vermieden und sind geeignete Löschmittel und in ausreichender Menge vorhanden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden die Räume ausreichend natürlich oder wo notwendig aktiv und künstlich belüftet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Umgang Säuren und Laugen, Entkalker, Urinsteinlöser				
1	Wird das mit dem Umgang mit Säuren und Laugen beauftragte Personal regelmässig über alle mit dieser Tätigkeit verbundenen Gefahren, über die zu treffenden Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln sowie die Erste-Hilfe-Massnahmen unterrichtet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird laufend überprüft, ob sich die verwendeten Säuren und Laugen möglicherweise durch weniger gefährliche Stoffe ersetzen lassen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind, sofern mit Flusssäure gearbeitet wird, die nötigen Vorbereitungen für die Erste-Hilfe-Leistung getroffen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind in allen Bereichen, in denen Salpetersäure eingesetzt wird, die Zeichen «Bei der Zersetzung von Salpetersäure entstehen stark giftige, braunrote Gase (nitrose Gase)» und «Warnung vor Giften» angeschlagen, und ist das Personal entsprechend unterrichtet?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Installationen für die Erste Hilfe (z. B. Augen- und Körperduschen) regelmässig überprüft und befinden sich diese in einem einwandfreien Zustand?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden

6	Werden die Säuren und Laugen in natürlich oder künstlich belüfteten Räumen und unter Verschluss gelagert?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden Säuren und Laugen sowie Stoffe, die bei allfälligem Kontakt miteinander in gefährlicher Weise reagieren können, örtlich oder räumlich voneinander getrennt gelagert, z. B. in Auffangwannen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Stehen zum Ab- und Umfüllen von Säuren und Laugen geeignete Vorrichtungen wie Handpumpen und Ballonkipper zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Sind für das Aufsaugen und Entsorgen allfällig verschütteter Säuren und Laugen geeignete Bindemittel vorhanden?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Ist eine natürliche oder künstliche Lüftung vorhanden, sofern die Säuren oder Laugen giftige Gase / Dämpfe bilden?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist die dafür notwendige PSA vorhanden und wird sie verwendet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Elektroinstallateure Schaltanlagebau / Telematik				
	Arbeiten an Schaltanlagen				
1	Sind die Verteilungen jeweils sicher "aufgebockt", damit diese nicht umfallen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden bei der Überprüfung der Verteilungen unter Spannung die spannungsführenden Teile immer gegen zufälliges Berühren gesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden folgende Bedingungen für Arbeiten an elektrischen nicht unter Spannung stehenden Installationen erfüllt: 1. Freischalten und Trennen, 2. Gegen Wiedereinschalten sichern, 3. Auf Spannungsfreiheit prüfen, 4. Erden und kurzschliessen, 5. Gegen benachbarte unter Spannung stehenden Teile schützen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Arbeiten unter Spannung				
1	Werden Arbeiten unter Spannung nur ausgeführt, wenn die Spannung unter 300V gegen Erde ist?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Sind die Mitarbeitenden für diese Arbeiten geeignet und genügend dafür ausgebildet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Ist der Standort (Arbeitsplatz) zuverlässig Isoliert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird ein Defibrillator bereitgestellt und sind die Mitarbeitenden instruiert?		Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist die geeignete PSA vorhanden, intakt und wird sie konsequent getragen (Isolierhandschuhe mit Kevlar-Unterhandschuhen, Helm mit Schutzvisier)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Werden ausschliesslich isolierte Werkzeuge benützt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Werden die Arbeitsbereiche gegen benachbarte unter Spannung stehenden Teile abgesichert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden benachbarte Teile geerdet und kurzgeschlossen, falls eine Wiedereinschaltung nicht ausgeschlossen werden kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
9	Wird bei Arbeiten an unter Spannung sehenden Niederspannungsanlagen eine zweite Person (eidgen. Fähigkeitsausweis, kein Lehrling) eingesetzt und wird einer Person die Leitung der Arbeiten übertragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
10	Werden geeignete Massnahmen getroffen, dass die unter Spannung stehende Anlage im Notfall unverzüglich ausgeschaltet werden kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
11	Ist der Notfall geregelt und sind die Notfallnummern und ein Telefon auf Mann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Diverse Montagearbeiten und Arbeiten am Tableau				
1	Wird den Mitarbeitenden die für ihre Arbeiten notwendige PSA abgegeben und wird sie konsequent getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Stehen den Mitarbeitenden geeignete Hilfsmittel für Montagearbeiten zur Verfügung?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden bei Überkopfarbeiten und Arbeiten in Zwangshaltungen regelmässig Kurzpausen zur Entlastung des Bewegungsapparates gemacht?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Werden die Klemmenschrauben gut angezogen, sodass keine erhöhte Brandgefahr entsteht?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

5	Wird die Schraubenkontrolle ausgeführt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Sanitär				
	Servicearbeiten, Schweissspiegel, spezifische Sanitärarbeiten				
1	Werden die langen und grossen vorgefertigten Abläufe und Konstruktionen beim Transport sicher geladen und fixiert (Ladungssicherung)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden bei Wasserversorgungsarbeiten die dafür notwendigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird der Schweissspiegel so hingestellt, dass er nicht umfallen und man sich daran verbrennen kann?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind keine leicht brennbaren Materialien in der Nähe des heissen Schweissspiegels (ca. 250℃) vorhanden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Werkstücke (Chrom- und Kunststoffrohre) zur sicheren Bearbeitung jeweils eingespannt (z.B. Schraubstock im Montagewagen sofern vorhanden)?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Sind die Mitarbeitenden über das korrekte Verhalten im Umgang mit Fäkalien, Erbrochenen oder verunreinigtem Wasser instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
7	Ist für das Entstopfen und Reparieren der WC Anlagen die dafür notwendige PSA vorhanden und wird sie konsequent getragen, damit Infekten vorgebeugt werden können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
8	Werden die Wartungsarbeiten an Warmwasseranlagen, Boilern, Luftbefeuchtern oder Whirlpools korrekt und in den dafür vorgesehenen Intervallen durchgeführt (Gefahr Legionärskrankheit)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Spengler				
	Umgang mit Blechen und Abdichtungsarbeiten				
1	Wird die Braue nach Möglichkeit entfernt, sodass unnötige Schnittverletzungen vermieden werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden die Werkstücke jeweils so hingelegt, dass diese nicht runterfallen können?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Werden unnötig vorstehende Blechstücke und Nieten entfernt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Steht die notwendige PSA zur Verfügung und wird sie konsequent getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die mit dem Heissluftföhn oder Gasbrenner aufgeheizten Materialien bei Abdichtungsarbeiten auf dem Dach nicht direkt berührt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Isoleure				
	Umgang mit Blechen und Folien				
1	Wird die Braue nach Möglichkeit entfernt, sodass unnötige Schnittverletzungen vermieden werden?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Werden unnötig vorstehende Blechstücke und Nieten entfernt?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Steht die notwendige PSA zur Verfügung und wird sie konsequent getragen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Werden bei Brandabschottungen in Bereich der Steigzone die Absturzstellen wieder abgesichert, damit niemand die Brandabschottung durchtritt und hinunterfallen kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Heizungsmonteure & Solartechnik				
	De- und Montagearbeiten / Servicearbeiten (Heizkessel, Wärmepumpe, Boiler)				
1	Werden die Anlagen vor der Demontage durch eine dafür befähigte und ausgebildete Person von der Stromzufuhr abgehängt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden

2	Wird die Anlage vor Inbetriebnahme durch eine dafür befähigte und ausgebildete Person an das Stromnetz angeschlossen?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Wird beim Ablassen der Restölbestände Handschuhe getragen, oder nach den Arbeiten die Hände gründlich gereinigt?	3	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Ist die für die Arbeiten notwendige PSA vorhanden und tragen die Mitarbeitenden diese?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Werden die Wartungsarbeiten an Luftbefeuchtern, Klima-, und Heizungsanlagen korrekt und in den dafür vorgesehenen Intervallen durchgeführt (Gefahr Legionärskrankheit)?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	De- und Montagearbeiten (Solardach)				
1	Werden die Ziegel so gestapelt, dass diese nicht hinunterfallen können (auch bei starkem Wind)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wird die Last (Material) sicher auf dem Dach abgestellt, dass diese nicht hinunterfallen kann?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Besteht zwischen Kranbediener und Mitarbeiter auf dem Dach zur Einweisung der Last jederzeit Blickkontakt?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Sind Handschuhe vorhanden, dass sich die Mitarbeitenden beim Anfassen heisser, durch die Sonne aufgewärmte Solardachteile nicht die Finger verbrennen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Sind geeignete Hilfsmittel vorhanden, um die Gläser des Solardaches in die Abschlussmetallschienen zu führen?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
6	Wird die heisse Lötzange und andere Geräte auf dem Schrägdach so hingelegt, dass sie nicht hinunterrutschen können?	2	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Kältemonteure				
	Montage von Kälteanlagen / Servicearbeiten an Kälteanlagen				
1	Werden alle Massnahmen getroffen, dass kältetechnische Geräte nicht explodieren können?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
2	Wurde die Anlage gemäss der Druckgeräteverordnung gebaut (Nr. 819.121)?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
3	Sind die Mitarbeitenden über das sichere Vorgehen bei Arbeiten (De- Montage- und Servicearbeiten) von Kälteanlagen instruiert?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
4	Wird vor der Ausführung von Arbeiten an mechanischen oder elektrischen Komponenten jeweils sichergestellt, dass die Anlage nicht automatisch / selbständig einschaltet?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
5	Ist die für die Arbeiten notwendige PSA vorhanden und tragen die Mitarbeitenden diese?	1	Ja	Nein	Nicht vorhanden
	Umgang mit Kältemitteln; siehe 'Materialien und Arbeitsstoffe'				